Firmato digitalmente da
MINORCHIO MASSIMILIANO
C: IT

SOSTEGNO - 6

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE

INGRESSO SBARRA
COMUNE

TRAFO 100kW

CABINA UTENTE

EDIFICIO 1

LOCALE TECNICO
CONNESSIONE FV-CABINA

PUNTO DI CONSEGNA

INGRESSO CABINA
UTENTE-ALTRO UTENTE

STALLO
PREDISPOSIZIONE ALTRO
UTENTE ATTIVO

INGRESSO CABINA
UTENTE-PR SOLAR

STALLO
PR SOLAR

INGRESSO CABINA
UTENTE-SUNCORE

STALLO
SUN CORE

INGRESSO
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
ESISTENTE

INGRESSO
CABINA
UTENTE
ESISTENTE

CANCELLO
PEDONALE

CABINA
CONSEGNA

CANCELLO A 2
ANTE BATTENTI
STAZIONE
ELETTRICA

SOSTEGNO - 7

N NE E SE S SO O NO

LEGENDA

- AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
- AREA IMPIANTO UTENTE
- AREA STALLO COMUNE
- NUOVA LINEA AT TERNA
- LINEA AT IN CAVO INTERRATO

LEGENDA IMPIANTO DI TERRA

- Punti di interconnessione (morsetti in Cu tipo "C" a compressione)
- Conduttore periferico (corda in Cu 63 mmq interrata a -0,60 m di profondità rispetto alla quota di splateamento) da specifica LC 1002
- Rete magliata (corda in Cu 63 mmq interrata a -0,20 m di profondità rispetto alla quota di splateamento)
- Conduttore di collegamento tra la maglia di profondità e la maglia di superficie (corda in Cu 63 mmq)
- Conduttore in corda in Cu 125 mmq (ad ogni apparecchiatura metallica AT-MT-bt) specifica LC1001

COMUNE DI FERRARA
PROVINCIA DI FERRARA

COMMITTENTE: PR SOLAR SRL

PROGETTISTA ARCHITETTONICO: ING. MINORCHIO MASSIMILIANO

INGEGNERIA INTEGRATA Srl SIP
Ing. Minorchio Massimiliano
Cell: 3471912682
Email: ing.massimiliano.minorchio@gmail.com
Sede: Viale Lugo 64 Faenza, 10 - 40026 Imola (BO)
Ufficio Tecnico tel. 0542/644055

N° ELABORATO: EL_08
ELABORATO: PLANIMETRIA RETE DI TERRA OPERE DI RETE

SCALA: 1:100	0125_2019_FV	REVISIONE 1
DATA: 04/09/2021	DISEGNATORE: L.MM	REVISIONE 2
		REVISIONE 3
		REVISIONE 4

IN NESSUN CASO VERRANNO MENO GARANZIE DI TUTTI GENERI (ORALEI, SCRITTE E TABELLE) ETC.