Firmato digitalmente da
MINORCHIO MASSIMILIANO
C: IT

SOSTEGNO - 6

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE

TRAFO 100kW

CABINA UTENTE

EDIFICIO 1

LOCALE TECNICO
CONNESSIONE FV-CABINA

PUNTO DI CONSEGNA

INGRESSO SBARRA
COMUNE

INGRESSO CABINA
UTENTE-ALTRO UTENTE

STALLO
PREDISPOSIZIONE ALTRO
UTENTE ATTIVO

INGRESSO CABINA
UTENTE-PR SOLAR

STALLO
PR SOLAR

INGRESSO CABINA
UTENTE-SUNCORE

STALLO
SUN CORE

INGRESSO
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
ESISTENTE

INGRESSO
CABINA
UTENTE
ESISTENTE

CANCELLO
PEDONALE

CABINA
CONSEGNA

CANCELLO A 2
ANTE BATTENTI
STAZIONE
ELETTRICA

SOSTEGNO - 7

N NE E SE S SO O NO

LEGENDA

- AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
- AREA STAZIONE RTN
- NUOVA LINEA AT TERNA
- LINEA AT IN CAVO INTERRATO

LEGENDA IMPIANTO DI TERRA

- Punti di interconnessione (morsetti in Cu tipo "C" a compressione)
- Conduttore periferico (corda in Cu 63 mmq interrata a -0,60 m di profondità rispetto alla quota di splateamento) da specifica LC 1002
- Rete magliata (corda in Cu 63 mmq interrata a -0,20 m di profondità rispetto alla quota di splateamento)
- Conduttore di collegamento tra la maglia di profondità e la maglia di superficie (corda in Cu 63 mmq)
- Conduttore in corda in Cu 125 mmq (ad ogni apparecchiatura metallica AT-MT-bt) specifica LC1001

COMUNE DI FERRARA
PROVINCIA DI FERRARA

COMMITTENTE: PR SOLAR SRL

PROGETTISTA ARCHITETTONICO: ING. MINORCHIO MASSIMILIANO

INGEGNERIA INTEGRATA Srl STP
Ing. Minorchio Massimiliano
Cell: 3471812680
e-mail: minorchio.massimiliano@gmail.com
Sede: Via Ugo la Malfa, 10 - 46028 Ostiglia (MO)
Ufficio Tecnico tel. 0364364455

TAVOLA N.	DISEGNO:
EL.12	PLANIMETRIA RETE DI TERRA OPERE UTENTI

SCALA		REVISIONE 1	
1:1/50	0125_2019_FV	REVISIONE 2	
DATA	SUBMITTER	REVISIONE 3	
06/09/2021	I. MM	REVISIONE 4	

ORE BOTH DOVE ERRORE NON CAMPO RIL CI TUTE MANCA DISEGNI DIVERSI I MANCA I DIS