

Adi ENERGIA S.r.l.

SINTESI CONTROLLI all. 6 PTG 33 REV. 1 del 2/9/21 (RIF. PAR. 9 PAG. 39)

struttura contenim.	contenitore		bacino di contenimento		accessori (pompe, valvole,..)		documentazione di riferimento
sigla di riferimento	tipo di controllo	freq.	tipo di controllo	freq.	tipo di controllo	freq.	
MP4 (gasolio CET3)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP5 (gasolio MB3)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP6 (gasolio MB2-1)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP14b (beaumont H972 CET2)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP16 (beaumont H972 CET3)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP3c (ipoclorito di sodio CET3)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP7h (acqua ossigenata CET3)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP7g (cloruro ferrico CET3)	visivo strumentale	1 anno 5 anni	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP25 (nalco 72310 CET2)	visivo strumentale	1 anno NA*	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP26 (nalco 72310 CET3)	visivo strumentale	1 anno NA*	visivo	1 anno	visivo	1 anno	PTG 033
MP3b (beaumont C412- TT-TE)	n.a. - Serbatoio messo a disposizione dal fornitore del prodotto per un giorno al mese						

* serbatoi di proprietà del fornitore del prodotto sostituiti con frequenza inferiore ai 5 anni, sarà acquisita evidenza sostituzione