

Adi ENERGIA Centrali di Taranto	<b>REPORT ISPEZIONE</b>	Allegato 5 PTG 033 REV 1 del 02/09/2021
	<b>SERBATOI E BACINI</b> <b>ROUTINE FREQUENZA 365 GIORNI</b>	
<div><div><div>MP4 (gasolio CET3)</div><div><input type="checkbox"/></div></div><div>MP5 (gasolio MB3)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP6 (gasolio MB2-1)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP14b (beaumont H972 CET2)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP16 (beaumont H972 CET3)</div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div><div>MP7g (cloruro ferrico)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP3c (ipoclorito di sodio CET3)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP7h (acqua ossigenata CET3)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP25 (nalco 72310 CET2)</div><div><input type="checkbox"/></div><div>MP26 (nalco 72310 CET3)</div><div><input type="checkbox"/></div></div>		

Note/Riferimento certificato CND:

Modalità compilazione: Colonna "OK" indicare "SI" se il controllo non ha evidenziato alcuna anomalia, "NO" nel caso contrario  
Colonna "N.A." indicare "SI" se l'item non è applicabile  
Colonna "NOTE" indicare le motivazioni del "NO" nel campo "OK" e del "SI" nel campo "N.A." o qualsiasi altro informazione possa ritenersi utile

CHECK LIST ATTIVITA' DI CONTROLLO			
SERBATOI			
ITEMS	OK	N.A.	NOTE
Controllo integrità verniciatura			
Controllo visivo saldature			
Controllo assenza deformazioni visibili			
Controllo assenza corrosioni			
Controllo presenza/evidenza perdite prodotto			
Esiti dei controlli strumentali			
BACINO CONTENIMENTO			
ITEMS	OK	N.A.	NOTE
Controllo presenza prodotto all'interno del bacino			
Controllo presenza perdite prodotto all'esterno del bacino			
Controllo assenza alterazioni visibili e/o del fondo			
Controllo pulizia			
Controllo tenuta valvola			
POMPE/VALVOLE/LINEE ADDUZIONE PRODOTTO ALL'IMPIANTO			
ITEMS	OK	N.A.	NOTE
Controllo assenza corrosioni e/o deformazioni visibili delle tubazioni			
Controllo assenza corrosioni alle tubazioni			
Controllo presenza/evidenza perdite prodotto da valvole e pompe			
controllo tenuta organi di connessione (ghiere, viti flange,.....)			

In relazione ai risultati delle verifiche visive e/o strumentale sono necessarie delle azioni? ☐ SI ☐ NO

in caso di risposta affermativa indicare quali.

Firma Operatore: \_\_\_\_\_ Data/Ora inizio lavori: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma Supervisore: \_\_\_\_\_ Data/Ora fine lavori: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_