



cabine di campo e trasformazione



aree recintate interessate dall'intervento




schermature arbustive e mitigazione ambientale



strade di campo e nuova strade di accesso



aree contrattualizzate



CONFIGURAZIONE ELETTRICA DI CAMPO

| Denominazione sottocampo | Inseguitori 2x12 moduli | Inseguitori 2x24 moduli | Inseguitori 2x36 moduli | Moduli totali | Potenza unitaria dei moduli [Wp] | Potenza Sottocampo [kWp] |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| A1 | 8 | 14 | 44 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| A2 | 7 | 7 | 49 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| А3 | 8 | 14 | 44 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| B1 | 10 | 10 | 46 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| B2 | 10 | 7 | 55 | 4.536 | 610 | 2.766,96 |
| В3 | 5 | 2 | 53 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| В4 | 4 | 1 | 54 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| B5 | 2 | 14 | 46 | 4.032 | 610 | 2.459,52 |
| TOTALE | 54 | 69 | 391 | 32.760 | | 19.983,60 |

SOGGETTO PROPONENTE:



20121 Milano COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ)

LOC. MERCANTE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.p.A. POTENZA DI PICCO 19.98 MWp

POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

PROGETTO DEFINITIVO

Procedura di Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.lgs 387/2003 - Linee Guida Decr. MISE 10/09/2010 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PRESSO IL MISE di cui all'art. 31, c.6 del DL 77/21

Layout distributivo su ORTOFOTO E RILIEVO

scala 1:2.000

PR_003



INGENIUM ENGINEERING SRL



Via Maitani, 3 - 05018 Orvieto (TR) tel. 0763.530340 fax 0763.530344 e mail: info@ingenium-engineering.com pec: info@pec.ingenium-engineering.com www.ingenium-engineering.com

cert. n° IT306096

Ing. Roberto Lorenzotti (PM) Arch. Andrea Giuffrida Arch. Giovanna Corso Ing. Elena Crespi



Energy Cliet Service srl Uffici: Via Enrico Fermi, 52 - 24035 Curno (BG) Sede legale: Via Cà, 12B - 24060 Brusaporto (BG) Tel. 035.245313

firma / timbro committente

Roberto LORENZOTTI

| | | | | · · | | 000 000 000 | | | | |
|------|--|----------------------|---------|-----------|-------------|----------------------|--|--|--|--|
| 02 | | | | | | COD. DOCUMENTO | | | | |
| | | | | | | IE 326 PD PR 003 00 | | | | |
| 01 | | | | | | IL_320_1 D_FR_003_00 | | | | |
| 00 | 00/0004 | unina aminaiana | ۸.0 | ۸.0 | D. | | | | | |
| UU | 09/2021 | prima emissione | A.G. | A.G. | R.L. | FOGLIO | | | | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA | REDATTO | APPROVATO | AUTORIZZATO | 1 DI 1 | | | | |
| | E' vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente documento senza la preventiva autorizzazione | | | | | | | | | |