



ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPAV

DIPARTIMENTO DI VENEZIA

dapve@pec.arpav.it

E p.c.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

PEC: VA@pec.mite.gov.it

Milano, 06/09/2022

Ns. rif: ASEE/GTA/VS - PU-3193

Oggetto: Decreto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) N° 55/03/2019 del 18/04/2019 – Relativo al Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della centrale di Marghera Levante. – Trasmissione report mensile di sintesi dei valori (concentrazioni e flussi di massa di NOx e CO) emessi.

Con riferimento all'oggetto ed a quanto prescritto nel PIC (pag 50) dell'AIA vigente di seguito riportato:

I valori limite fissati in tabella si applicano a partire dalla messa a regime dell'impianto. Nel periodo compreso fra la messa in esercizio e la messa a regime, della durata massima di 6 mesi, il Gestore dovrà:

- *trasmettere a ISPRA e ad ARPA, con frequenza mensile, un report di sintesi dei valori registrati delle concentrazioni emesse di CO e NOx e dei flussi di massa emessi;*
- *comunicare all' AC, a ISPRA e ad ARPA il valore del Minimo Tecnico.*

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

Il Gestore trasmette, in allegato alla presente, il sesto report mensile (relativo al periodo compreso tra il 27 luglio e il 27 agosto) con la sintesi dei valori emissivi di cui alla prescrizione sopra riportata.

Inoltre, si precisa che nel periodo di riferimento del report è stato effettuato fatto il primo parallelo elettrico della TVB in data 27/08/2022.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da: SPINELLI VINCENT
Data: 06/09/2022 11:56:48

Vincent Spinelli
*Resp. Gestione Termoelettrica
Power Asset
Edison S.p.A.*

Allegati c.s.d.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
28/07/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	29,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	29,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 14.00	transitorio	111,4	5,3	0,0	19,7	0,0	34,3	474,6	8239,9	0,1	113,5	5,0	0,0
28/07/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/07/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	59,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	66,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
29/07/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/07/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/07/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
30/07/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 11.00	transitorio	79,1	4,2	0,1	20,0	0,0	37,3	462,7	7488,0	0,0	104,6	5,5	0,0
31/07/2022 12.00	transitorio	109,2	3,7	0,0	20,0	0,0	40,6	360,4	7055,8	0,1	103,7	4,1	0,0
31/07/2022 13.00	transitorio	151,7	5,8	0,1	19,5	0,0	44,7	589,9	9715,3	0,0	163,5	6,5	0,0
31/07/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	72,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/07/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	53,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
01/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	53,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 13.00	transitorio	108,7	6,0	0,1	19,6	0,0	53,8	601,8	9925,0	0,0	140,1	7,6	0,1
02/08/2022 14.00	transitorio	294,7	14,4	0,1	17,6	0,0	68,7	1149,8	21704,7	0,0	338,8	16,5	0,1
02/08/2022 15.00	transitorio	245,4	10,6	0,0	17,6	0,0	77,0	1148,4	21386,8	0,0	281,8	12,2	0,1
02/08/2022 16.00	transitorio	164,2	11,7	0,1	18,1	0,0	82,7	880,9	17187,5	3,1	169,2	12,4	0,1
02/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
02/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	87,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	87,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	64,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
04/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 10.00	transitorio	74,4	4,9	0,0	20,0	0,0	59,9	323,7	6061,0	0,1	67,8	3,8	0,0
04/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/08/2022 12.00	transitorio	187,5	10,5	0,0	18,7	0,0	73,9	731,2	13108,9	0,1	187,6	10,5	0,0
04/08/2022 13.00	transitorio	97,5	6,1	0,0	19,9	0,0	55,3	518,3	8100,3	0,0	125,3	7,3	0,0
04/08/2022 14.00	transitorio	176,0	15,7	0,0	17,5	0,0	82,7	1134,7	22250,0	4,9	199,7	17,8	0,0
04/08/2022 15.00	transitorio	15,2	28,5	0,0	17,2	0,0	82,1	1129,0	23894,0	13,4	17,1	32,1	0,0
04/08/2022 16.00	transitorio	0,7	26,4	0,0	17,1	0,0	78,7	1124,9	24253,1	15,2	0,8	29,6	0,0
04/08/2022 17.00	transitorio	24,0	24,3	0,1	17,2	0,0	81,1	1116,8	23621,4	12,4	26,8	27,1	0,1
04/08/2022 18.00	transitorio	0,9	22,5	0,1	17,2	0,0	82,1	1127,0	24016,8	14,5	1,0	25,4	0,1
04/08/2022 19.00	transitorio	1,0	22,2	0,1	17,2	0,0	88,1	1125,2	24045,2	14,7	1,1	25,0	0,1
04/08/2022 20.00	transitorio	1,1	22,1	0,1	17,2	0,0	91,4	1130,0	24138,6	14,9	1,2	24,9	0,1
04/08/2022 21.00	transitorio	1,2	22,3	0,1	17,2	0,0	89,9	1136,6	24191,0	15,3	1,4	25,4	0,1
04/08/2022 22.00	transitorio	2,2	8,6	0,0	19,6	0,1	67,0	359,7	8052,0	5,1	0,5	7,9	0,0
04/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	72,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	68,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	73,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 14.00	transitorio	17,0	1,4	0,0	20,8	0,0	56,1	246,2	2262,5	0,0	31,3	2,5	0,0
05/08/2022 15.00	transitorio	39,8	4,3	0,1	20,6	0,0	66,4	188,1	3656,4	0,1	55,3	2,6	0,0
05/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
05/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
07/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 14.00	transitorio	256,3	12,4	0,0	17,9	0,0	55,2	1177,8	20666,7	0,5	317,7	15,4	0,0
07/08/2022 15.00	transitorio	2,3	23,7	0,0	17,2	0,0	71,1	1153,1	24636,1	13,9	2,6	27,3	0,0
07/08/2022 16.00	transitorio	58,5	26,5	0,0	15,4	0,0	86,7	1135,1	35275,0	63,7	66,5	30,0	0,0
07/08/2022 17.00	transitorio	70,7	24,0	0,1	16,6	0,0	97,2	1133,3	27551,7	29,4	80,1	27,2	0,1
07/08/2022 18.00	transitorio	57,0	8,4	0,1	19,4	0,0	79,1	362,7	11931,4	21,2	49,9	9,8	0,0
07/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	59,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	97,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	101,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	101,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	109,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	109,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	104,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	98,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	94,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
08/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	60,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
10/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	31,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	34,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 13.00	transitorio	78,9	5,8	0,1	19,9	0,0	40,6	499,9	8148,8	0,0	102,9	7,5	0,1
11/08/2022 14.00	transitorio	251,5	14,0	0,1	17,6	0,0	59,5	1153,5	21664,4	0,0	290,1	16,2	0,1

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
11/08/2022 15.00	transitorio	257,0	13,1	0,0	17,7	0,0	78,6	1154,9	21238,8	0,0	296,8	15,1	0,0
11/08/2022 16.00	transitorio	274,0	12,6	0,1	17,7	0,0	87,5	1150,3	21131,0	0,0	315,1	14,5	0,1
11/08/2022 17.00	transitorio	49,2	2,3	0,1	20,5	0,0	64,8	121,0	2462,9	0,0	37,1	1,7	0,0
11/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	91,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	96,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	93,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	79,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	53,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
13/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/08/2022 08.00	transitorio	117,7	6,6	0,0	19,5	0,0	57,8	609,1	10421,5	0,0	148,3	8,3	0,0
13/08/2022 09.00	transitorio	57,9	26,6	0,0	16,4	0,0	78,2	1177,8	29005,8	34,7	68,2	31,3	0,0
13/08/2022 10.00	transitorio	37,3	25,1	0,0	15,1	0,0	74,4	1133,2	37110,8	73,5	42,3	28,4	0,0
13/08/2022 11.00	transitorio	0,3	33,5	0,1	14,8	0,0	78,5	1118,8	38251,0	80,0	0,4	37,4	0,1
13/08/2022 12.00	transitorio	0,3	33,3	0,1	14,8	0,0	77,9	1118,6	38161,9	80,4	0,3	37,3	0,1
13/08/2022 13.00	transitorio	0,3	33,5	0,0	14,8	0,0	78,7	1124,9	38416,8	82,3	0,3	37,7	0,0
13/08/2022 14.00	transitorio	0,3	35,7	0,0	14,7	0,0	79,3	1160,6	40174,6	91,4	0,4	41,5	0,0
13/08/2022 15.00	transitorio	0,8	31,1	0,0	15,1	0,0	79,2	1114,9	36556,7	75,0	0,8	34,6	0,0
13/08/2022 16.00	transitorio	0,7	32,5	0,0	15,0	0,0	79,0	1133,5	37746,4	81,1	0,8	36,8	0,0
13/08/2022 17.00	transitorio	0,6 *	41,5 *	0,0 *	14,5 *	0,0 *	79,7 *	1011,9	36415,3 *	74,7 *	0,6	42,0	0,0
13/08/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
13/08/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
13/08/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
13/08/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
13/08/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
13/08/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 11.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
14/08/2022 13.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 14.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 15.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 16.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 17.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
14/08/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 11.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 13.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 14.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 15.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 16.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 17.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
15/08/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
16/08/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 11.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 13.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 14.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 15.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 16.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 17.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
16/08/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
17/08/2022 11.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 13.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 14.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 15.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 16.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 17.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
17/08/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 11.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 13.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 14.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 15.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 16.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 17.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
18/08/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
18/08/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 11.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
19/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	29,6 *	N.D.	0,0 *	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	32,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 16.00	transitorio	145,7	11,4	0,0	18,4	0,0	45,9	943,5	17439,5	2,0	171,9	13,4	0,0
19/08/2022 17.00	transitorio	36,7	24,4	0,0	16,9	0,0	64,5	1147,4	26123,9	21,4	42,1	28,0	0,0
19/08/2022 18.00	transitorio	41,9	12,5	0,1	18,6	0,0	61,5	501,5	16334,1	29,2	30,9	14,4	0,0
19/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	59,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	66,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	69,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	82,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	71,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	69,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	54,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
20/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 10.00	transitorio	0,0	0,1	0,1	21,0	0,0	48,2	N.D.	0,0	0,0	0,0 *	0,0 *	0,0 *
20/08/2022 11.00	transitorio	78,3	5,6	0,0	20,2	0,0	62,8	325,4	5209,0	0,1	79,1	4,2	0,0
20/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 14.00	transitorio	101,9	8,7	0,1	19,4	0,0	75,5	572,3	10025,3	1,5	109,5	9,5	0,1
20/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	63,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	80,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	74,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	68,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	62,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	73,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	87,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	91,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	65,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	58,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	57,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	56,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	55,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	52,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
21/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	51,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	47,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/08/2022 13.00	transitorio	112,2	7,3	0,1	19,5	0,0	62,9	624,1	10920,4	1,0	140,0	9,1	0,1
22/08/2022 14.00	transitorio	45,9	28,8	0,0	15,4	0,0	77,0	1148,5	35842,5	66,4	52,7	33,1	0,0
22/08/2022 15.00	transitorio	21,5	25,9	0,0	15,4	0,0	75,4	1103,0	34195,6	60,0	23,7	28,6	0,0
22/08/2022 16.00	transitorio	14,9	29,5	0,0	15,2	0,0	81,4	1137,8	37164,4	74,9	17,0	33,6	0,0
22/08/2022 17.00	transitorio	0,6	54,6	0,0	14,4	0,0	81,1	1279,1	47415,2	125,5	0,8	69,9	0,0
22/08/2022 18.00	transitorio	0,6	50,6	0,0	14,4	0,0	82,7	1283,9	47554,8	126,5	0,8	65,0	0,0
22/08/2022 19.00	transitorio	47,1	35,9	0,0	16,4	0,0	75,8	855,7	30296,1	74,7	34,5	43,1	0,0
22/08/2022 20.00	transitorio	121,6	4,9	0,0	20,0	0,0	68,5	438,6	7049,0	0,0	151,5	5,6	0,0
22/08/2022 21.00	transitorio	148,0	22,7	0,1	15,9	0,0	90,7	1152,2	30998,8	46,1	170,6	26,2	0,1
22/08/2022 22.00	transitorio	3,4	27,5	0,1	15,2	0,0	81,7	1110,2	35993,4	69,9	3,8	30,6	0,1
22/08/2022 23.00	transitorio	3,6	27,8	0,1	15,2	0,0	80,4	1112,2	36015,4	69,9	4,0	30,9	0,1
23/08/2022 00.00	transitorio	3,7	27,6	0,1	15,2	0,0	80,6	1114,4	36011,2	70,0	4,2	30,8	0,1
23/08/2022 01.00	transitorio	3,9	27,6	0,1	15,2	0,1	80,1	1113,6	36004,2	70,0	4,3	30,7	0,1
23/08/2022 02.00	transitorio	4,2	27,8	0,1	15,2	0,0	80,2	1116,0	35993,8	69,9	4,7	31,0	0,1
23/08/2022 03.00	transitorio	4,9	27,8	0,1	15,2	0,0	80,4	1119,1	36006,1	70,0	5,4	31,1	0,1
23/08/2022 04.00	transitorio	5,7	28,1	0,1	15,2	0,0	80,6	1119,4	36041,1	69,9	6,4	31,4	0,1
23/08/2022 05.00	transitorio	6,0	28,3	0,1	15,2	0,0	82,3	1119,9	36018,5	70,0	6,7	31,7	0,1
23/08/2022 06.00	transitorio	6,1	28,2	0,1	15,2	0,0	81,2	1122,2	35989,2	69,8	6,9	31,7	0,1

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
23/08/2022 07.00	transitorio	6,6	28,3	0,0	15,2	0,1	81,4	1121,5	36000,7	70,0	7,4	31,8	0,0
23/08/2022 08.00	transitorio	7,0	28,3	0,1	15,2	0,0	81,4	1121,2	36032,7	69,9	7,8	31,8	0,1
23/08/2022 09.00	transitorio	6,0	28,0	0,0	15,2	0,0	80,4	1120,6	35973,1	69,9	6,7	31,3	0,0
23/08/2022 10.00	transitorio	5,3	27,5	0,0	15,2	0,0	79,7	1118,9	35977,1	70,0	6,0	30,8	0,0
23/08/2022 11.00	transitorio	4,1	27,4	0,0	15,2	0,0	79,3	1117,3	35943,3	69,9	4,6	30,7	0,0
23/08/2022 12.00	transitorio	0,9	37,6	0,0	14,6	0,0	79,0	1209,7	42263,3	100,7	1,1	45,5	0,0
23/08/2022 13.00	transitorio	0,5	65,3	0,0	14,3	0,0	81,4	1293,0	48524,6	132,0	0,6	84,4	0,0
23/08/2022 14.00	transitorio	0,5	57,2	0,0	14,2	0,0	81,4	1314,2	49946,6	139,7	0,6	75,2	0,0
23/08/2022 15.00	transitorio	0,5	56,1	0,0	14,0	0,0	82,3	1382,2	54053,5	160,2	0,7	77,5	0,0
23/08/2022 16.00	transitorio	0,6	48,9	0,0	13,8	0,0	83,7	1449,8	58551,8	182,5	0,8	70,9	0,0
23/08/2022 17.00	transitorio	0,5	47,4	0,0	13,8	0,0	81,8	1449,4	58523,9	182,8	0,7	68,8	0,0
23/08/2022 18.00	transitorio	0,5	42,1	0,0	13,8	0,0	82,0	1452,9	58586,0	183,2	0,8	61,2	0,1
23/08/2022 19.00	transitorio	0,5	49,3	0,1	13,8	0,0	82,2	1426,3	57298,0	176,5	0,8	70,3	0,1
23/08/2022 20.00	transitorio	4,5	28,2	0,1	15,2	0,0	80,0	1115,2	35882,6	70,3	5,0	31,4	0,1
23/08/2022 21.00	transitorio	5,1	27,5	0,1	15,3	0,0	81,5	1120,4	35840,9	69,8	5,7	30,9	0,1
23/08/2022 22.00	transitorio	5,9	27,7	0,1	15,3	0,0	82,2	1120,0	35900,5	69,8	6,6	31,0	0,1
23/08/2022 23.00	transitorio	6,1	28,0	0,0	15,3	0,0	83,3	1120,6	35904,7	70,0	6,9	31,4	0,0
24/08/2022 00.00	transitorio	6,3	27,9	0,0	15,3	0,0	82,0	1121,6	35929,3	70,0	7,1	31,3	0,0
24/08/2022 01.00	transitorio	7,6	27,8	0,0	15,3	0,0	81,7	1121,2	35960,0	69,9	8,5	31,2	0,0
24/08/2022 02.00	transitorio	7,6	27,8	0,1	15,3	0,0	81,4	1121,8	35988,5	69,9	8,6	31,2	0,1
24/08/2022 03.00	transitorio	8,5	27,7	0,1	15,3	0,0	81,7	1122,0	35970,9	69,9	9,5	31,1	0,1
24/08/2022 04.00	transitorio	8,5	28,0	0,0	15,3	0,0	80,9	1122,5	35961,7	69,8	9,5	31,5	0,0
24/08/2022 05.00	transitorio	8,7	28,2	0,0	15,3	0,0	81,8	1123,0	35959,3	69,9	9,8	31,7	0,0
24/08/2022 06.00	transitorio	9,7	28,1	0,1	15,3	0,0	81,6	1124,0	35962,4	69,9	10,9	31,6	0,1
24/08/2022 07.00	transitorio	10,3	28,4	0,0	15,3	0,0	81,7	1126,3	36004,8	70,0	11,6	32,0	0,0
24/08/2022 08.00	transitorio	10,3	28,2	0,1	15,3	0,0	81,7	1124,0	36013,9	70,0	11,6	31,7	0,1
24/08/2022 09.00	transitorio	8,6	27,8	0,0	15,3	0,0	79,9	1122,9	36001,8	69,9	9,6	31,3	0,0
24/08/2022 10.00	transitorio	7,9	27,8	0,1	15,2	0,0	81,4	1120,9	36010,8	69,9	8,9	31,2	0,1
24/08/2022 11.00	transitorio	5,2	28,3	0,0	15,3	0,0	79,4	1121,2	35949,7	69,8	5,8	31,7	0,0
24/08/2022 12.00	transitorio	4,1	28,1	0,0	15,3	0,0	79,7	1120,2	35958,0	69,9	4,6	31,4	0,0
24/08/2022 13.00	transitorio	2,9	28,3	0,0	15,3	0,0	80,0	1119,2	35906,2	69,9	3,3	31,7	0,0
24/08/2022 14.00	transitorio	2,7	28,3	0,1	15,3	0,0	80,2	1117,2	35843,6	69,9	3,0	31,6	0,1
24/08/2022 15.00	transitorio	2,4	28,2	0,2	15,3	0,0	80,9	1117,4	35814,5	69,9	2,6	31,5	0,2
24/08/2022 16.00	transitorio	2,3	28,0	0,2	15,2	0,0	79,9	1109,4	35568,2	69,0	2,6	31,1	0,2
24/08/2022 17.00	transitorio	130,5	22,9	0,1	16,1	0,0	81,9	1132,4	30937,3	47,3	147,8	25,9	0,1

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
24/08/2022 18.00	transitorio	2,5	27,8	0,1	15,2	0,0	82,4	1116,8	35910,1	70,0	2,8	31,1	0,1
24/08/2022 19.00	transitorio	2,4	28,1	0,1	15,2	0,0	81,2	1115,2	35876,4	70,1	2,7	31,3	0,1
24/08/2022 20.00	transitorio	2,9	27,7	0,0	15,2	0,0	80,5	1117,2	35937,6	70,1	3,3	31,0	0,0
24/08/2022 21.00	transitorio	3,5	27,5	0,0	15,2	0,0	80,8	1119,6	35982,2	70,1	3,9	30,8	0,0
24/08/2022 22.00	transitorio	3,9	27,8	0,0	15,2	0,0	81,1	1119,6	36003,3	70,0	4,3	31,1	0,0
24/08/2022 23.00	transitorio	4,4	28,0	0,1	15,2	0,0	81,7	1121,0	36063,7	70,1	5,0	31,4	0,1
25/08/2022 00.00	transitorio	4,2	28,2	0,1	15,3	0,0	81,1	1122,3	36084,2	70,1	4,8	31,7	0,1
25/08/2022 01.00	transitorio	4,3	28,4	0,0	15,3	0,0	81,8	1121,6	36097,2	70,1	4,9	31,9	0,1
25/08/2022 02.00	transitorio	5,3	28,0	0,0	15,2	0,0	82,5	1121,1	36130,8	70,0	5,9	31,4	0,0
25/08/2022 03.00	transitorio	5,5	27,8	0,0	15,2	0,0	81,2	1135,7	36575,4	69,9	6,3	31,5	0,0
25/08/2022 04.00	transitorio	6,6	27,7	0,0	15,2	0,0	80,4	1185,5	38245,0	70,2	7,8	32,8	0,0
25/08/2022 05.00	transitorio	8,1	28,1	0,0	15,2	0,0	81,0	1188,2	38283,0	70,1	9,7	33,4	0,0
25/08/2022 06.00	transitorio	8,4	28,2	0,0	15,3	0,0	81,4	1191,5	38291,9	70,0	10,0	33,6	0,0
25/08/2022 07.00	transitorio	7,3	28,4	0,0	15,3	0,0	82,6	1191,4	38329,3	70,1	8,7	33,8	0,0
25/08/2022 08.00	transitorio	6,4	28,1	0,1	15,3	0,0	81,2	1190,0	38277,0	70,2	7,6	33,4	0,1
25/08/2022 09.00	transitorio	6,2	27,7	0,0	15,3	0,0	82,6	1188,1	38201,3	70,0	7,4	32,9	0,1
25/08/2022 10.00	transitorio	5,7	27,7	0,1	15,2	0,0	81,3	1184,8	38195,8	70,1	6,7	32,8	0,1
25/08/2022 11.00	transitorio	5,5	27,4	0,0	15,2	0,0	81,0	1182,7	38131,1	70,1	6,5	32,4	0,0
25/08/2022 12.00	transitorio	3,8	27,1	0,0	15,2	0,0	80,6	1180,9	38106,1	70,1	4,5	32,0	0,0
25/08/2022 13.00	transitorio	3,1	27,3	0,0	15,2	0,0	80,6	1179,7	38116,1	70,2	3,6	32,2	0,0
25/08/2022 14.00	transitorio	2,8	27,1	0,0	15,2	0,0	80,2	1176,5	38044,7	70,1	3,3	31,9	0,0
25/08/2022 15.00	transitorio	2,9	27,1	0,0	15,2	0,0	80,0	1178,1	38076,9	69,9	3,4	31,9	0,0
25/08/2022 16.00	transitorio	2,8	26,9	0,0	15,2	0,0	79,7	1174,3	38062,3	70,1	3,3	31,6	0,0
25/08/2022 17.00	transitorio	2,8	26,9	0,0	15,2	0,0	79,5	1178,3	38194,1	70,2	3,3	31,7	0,0
25/08/2022 18.00	transitorio	2,4	26,8	0,0	15,2	0,0	81,5	1201,0	38883,6	70,0	2,9	32,2	0,0
25/08/2022 19.00	transitorio	3,1	26,6	0,0	15,2	0,1	81,8	1201,9	38943,5	70,0	3,7	32,0	0,0
25/08/2022 20.00	transitorio	4,2	26,4	0,0	15,2	0,0	81,3	1203,2	38985,1	69,9	5,1	31,8	0,0
25/08/2022 21.00	transitorio	4,6	26,3	0,0	15,2	0,0	81,6	1205,2	39029,1	70,1	5,5	31,7	0,0
25/08/2022 22.00	transitorio	5,3	26,4	0,0	15,2	0,1	82,0	1210,5	39222,6	70,1	6,4	32,0	0,0
25/08/2022 23.00	transitorio	4,9	26,9	0,0	15,2	0,0	79,9	1215,1	39244,0	70,1	5,9	32,7	0,0
26/08/2022 00.00	transitorio	6,0	27,1	0,0	15,3	0,0	79,6	1214,1	39100,2	70,2	7,2	32,9	0,0
26/08/2022 01.00	transitorio	6,2	27,6	0,0	15,3	0,0	79,8	1216,9	39144,9	70,0	7,5	33,6	0,0
26/08/2022 02.00	transitorio	6,1	27,7	0,0	15,3	0,0	80,1	1220,6	39281,1	70,0	7,5	33,8	0,1
26/08/2022 03.00	transitorio	6,5	27,6	0,0	15,3	0,0	80,3	1224,7	39461,4	69,9	7,9	33,7	0,0
26/08/2022 04.00	transitorio	6,8	27,8	0,1	15,3	0,0	81,5	1221,8	39408,3	70,0	8,3	33,9	0,1

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
26/08/2022 05.00	transitorio	6,5	27,9	0,0	15,3	0,0	80,5	1222,2	39398,0	70,1	8,0	34,0	0,0
26/08/2022 06.00	transitorio	6,7	27,7	0,0	15,3	0,0	79,4	1230,3	39507,7	70,0	8,2	34,1	0,0
26/08/2022 07.00	transitorio	6,1	27,9	0,0	15,3	0,0	81,8	1223,0	39185,0	70,0	7,5	34,1	0,0
26/08/2022 08.00	transitorio	5,7	27,8	0,1	15,3	0,0	81,7	1241,0	39820,8	70,0	7,1	34,5	0,1
26/08/2022 09.00	transitorio	4,1	27,5	0,1	15,3	0,0	80,6	1238,8	39694,9	70,1	5,0	34,1	0,1
26/08/2022 10.00	transitorio	3,1	27,6	0,0	15,3	0,0	80,0	1236,7	39640,2	70,1	3,9	34,1	0,1
26/08/2022 11.00	transitorio	3,8	27,4	0,0	15,2	0,0	79,8	1224,8	39467,6	69,9	4,7	33,5	0,0
26/08/2022 12.00	transitorio	3,6	27,3	0,0	15,2	0,0	82,5	1209,3	39034,4	70,0	4,4	33,1	0,0
26/08/2022 13.00	transitorio	3,2	27,4	0,0	15,2	0,0	83,7	1194,6	38592,7	70,0	3,9	32,8	0,0
26/08/2022 14.00	transitorio	3,5	26,8	0,1	15,2	0,0	81,3	1185,3	38565,6	69,9	4,2	31,7	0,1
26/08/2022 15.00	transitorio	3,5	26,8	0,1	15,2	0,0	82,8	1186,9	38637,9	69,8	4,1	31,8	0,1
26/08/2022 16.00	transitorio	3,6	26,7	0,1	15,2	0,0	82,3	1183,0	38594,8	69,9	4,3	31,6	0,1
26/08/2022 17.00	transitorio	3,4	27,1	0,0	15,2	0,0	81,6	1204,7	39146,6	70,0	4,1	32,6	0,1
26/08/2022 18.00	transitorio	3,0	27,5	0,0	15,2	0,0	82,3	1210,5	39185,8	69,9	3,6	33,2	0,0
26/08/2022 19.00	transitorio	2,9	27,7	0,0	15,2	0,0	82,6	1208,3	39073,8	69,9	3,5	33,5	0,0
26/08/2022 20.00	transitorio	3,5	27,6	0,1	15,2	0,0	82,3	1208,0	39047,8	69,8	4,2	33,3	0,1
26/08/2022 21.00	transitorio	3,7	27,1	0,1	15,2	0,0	84,2	1204,2	39029,8	70,1	4,4	32,7	0,1
26/08/2022 22.00	transitorio	4,1	27,3	0,1	15,2	0,1	84,1	1196,5	38708,5	69,9	4,9	32,7	0,1
26/08/2022 23.00	transitorio	4,4	27,1	0,1	15,2	0,0	84,8	1193,7	38791,6	70,1	5,3	32,3	0,1
27/08/2022 00.00	transitorio	5,0	27,6	0,1	15,2	0,0	84,2	1198,2	38747,7	70,0	6,0	33,0	0,1
27/08/2022 01.00	transitorio	5,8	27,8	0,1	15,2	0,0	84,4	1163,6	37693,0	69,9	6,8	32,3	0,2
27/08/2022 02.00	transitorio	5,7	28,1	0,1	15,2	0,0	84,0	1104,2	35661,2	69,8	6,3	31,0	0,2
27/08/2022 03.00	transitorio	5,7	28,0	0,2	15,2	0,0	84,2	1086,5	35071,4	69,8	6,2	30,4	0,2
27/08/2022 04.00	transitorio	5,6	28,0	0,2	15,2	0,0	84,1	1084,4	35021,5	69,8	6,1	30,4	0,2
27/08/2022 05.00	transitorio	4,9	28,1	0,2	15,2	0,0	84,0	1084,2	34986,0	69,9	5,3	30,5	0,2
27/08/2022 06.00	transitorio	5,1	28,1	0,1	15,3	0,0	84,4	1086,9	35025,0	70,0	5,6	30,6	0,1
27/08/2022 07.00	transitorio	5,1	28,4	0,1	15,3	0,0	85,0	1089,4	35056,6	70,0	5,6	30,9	0,1
27/08/2022 08.00	transitorio	4,1	28,2	0,1	15,3	0,0	88,1	1086,2	35000,5	69,9	4,5	30,6	0,1
27/08/2022 09.00	transitorio	4,3	27,8	0,2	15,2	0,0	88,5	1087,0	35041,1	70,0	4,7	30,3	0,2
27/08/2022 10.00	transitorio	3,5	27,7	0,1	15,2	0,0	88,4	1082,7	35029,2	70,1	3,8	30,0	0,1
27/08/2022 11.00	transitorio	3,2	27,5	0,2	15,2	0,0	87,1	1081,7	35124,0	69,9	3,5	29,7	0,2
27/08/2022 12.00	transitorio	3,3	27,2	0,1	15,2	0,0	86,1	1078,6	35054,8	69,8	3,5	29,3	0,1
27/08/2022 13.00	transitorio	3,6	26,8	0,1	15,2	0,0	82,2	1070,3	35038,4	69,7	3,8	28,7	0,1
27/08/2022 14.00	transitorio	3,5	28,0	0,0	15,2	0,0	82,2	1086,2	35088,8	70,0	3,8	30,4	0,0
27/08/2022 15.00	transitorio	3,0	28,6	0,0	15,3	0,0	82,1	1094,3	35240,4	70,1	3,2	31,3	0,0

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 luglio 2022 al 27 agosto 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
27/08/2022 16.00	transitorio	2,9	28,7	0,0	15,3	0,0	82,7	1093,5	35210,0	69,9	3,2	31,3	0,0
27/08/2022 17.00	transitorio	4,1	28,2	0,0	15,3	0,0	82,5	1122,2	36184,7	69,8	4,6	31,7	0,0
27/08/2022 18.00	transitorio	5,0	27,7	0,0	15,3	0,0	82,4	1138,5	36691,7	70,1	5,7	31,6	0,0
27/08/2022 19.00	transitorio	5,5	28,0	0,0	15,3	0,0	82,8	1156,6	37246,5	70,1	6,4	32,3	0,0
27/08/2022 20.00	transitorio	5,9	28,0	0,1	15,3	0,0	84,3	1190,2	38347,7	70,1	7,0	33,4	0,1
27/08/2022 21.00	transitorio	7,4	28,1	0,0	15,3	0,0	84,1	1217,6	39117,5	70,0	9,0	34,3	0,0
27/08/2022 22.00	transitorio	7,8	28,3	0,1	15,3	0,0	84,5	1221,1	39319,8	70,2	9,5	34,5	0,1
27/08/2022 23.00	transitorio	8,0	28,2	0,0	15,3	0,0	84,4	1207,0	38926,6	70,1	9,6	34,1	0,0
28/08/2022 00.00	transitorio	7,9	28,1	0,0	15,3	0,0	84,5	1206,5	38871,3	70,1	9,5	33,9	0,0
Minimo		0,0	0,1	0,0	13,8	0,0	24,0	121,0	0,0	0,0	0,3	1,7	0,0
Massimo		294,7	65,3	0,2	21,0	0,1	109,6	1452,9	58586,0	183,2	338,8	84,4	0,2

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.