



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica-Direzione
generale valutazioni ambientali (VA)
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per
il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 7555] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6MW, per una potenza complessiva di 42MW, collegati alla stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie nel comune di Buddusò. Proponente: Infrastrutture S.p.a.Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.) – Trasmissione osservazioni Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

In riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in oggetto, ad integrazione delle comunicazioni della scrivente Direzione prott. D.G.A. n. 21004 del 12.08.2022 e n. 21942 del 01.09.2022, si trasmette in allegato la nota prot. n. 47121 del 05.09.2022 (prot. D.G.A. n. 22082 di pari data) del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari [Nome file: DGA 22082 del 05.09.2022_CFVA].

L'Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Sigliato da :

BARBARA CONI

PATRIZIA ARBA

PAOLO PISANO

DANIELE SIUNI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
05/09/2022 19:03:42



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

Direzione Generale Servizio Valutazioni Impatti e
Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Stazione forestale di Buddusò

Oggetto: [ID 7555] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, collegati alla stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie nel Comune di Buddusò. Proponente Infrastrutture S.p.a. Richiesta osservazioni.

Con riferimento alla richiesta di osservazioni relativa al progetto di cui all'oggetto si osserva che gli interventi che ricadono nella giurisdizione di questo Servizio riguardano il Comune di Buddusò e sono così distinti:

- posa in opera di n. 7 aerogeneratori (diametro rotore 162 m – potenza nominale 6,00 MW – altezza mozzo 125 m), posizionati lungo strade comunali, provinciali e statali esistenti;
- adeguamento delle strade di accesso e realizzazione di nuove strade (1391 mt) per raggiungere gli aerogeneratori;
- realizzazione di cavidotti d'interconnessione fra gli aerogeneratori e quelli di collegamento alla sottostazione elettrica realizzati lungo la viabilità esistente;
- connessione della SSE utente (1549.60 mq) mediante collegamento in antenna a 150 KV su una nuova Stazione Elettrica GIS di smistamento della RTN a 150 KV denominata "Buddusò" la cui autorizzazione è oggetto di altra iniziativa (benessere requisiti tecnici richiesto da altro produttore nominato capofila in sede di tavolo tecnico con Terna, sul nuovo stallo di Terna previa condivisione dello stallo in stazione con altri produttori (mediante l'Area Comune ai produttori);

Al riguardo, si comunica che:

- per la posa in opera degli aerogeneratori, per l'adeguamento e realizzazione delle strade di accesso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

agli stessi, non occorrono provvedimenti di questo Servizio in riferimento al R.D.L. 3267/23 in quanto le opere non interessano zone sottoposte a vincolo idrogeologico, né soggiacciono ai vincoli di cui alla L.R. 4/94. Le aree previste per la posa in opera degli aerogeneratori non risultano inoltre sottoposte ai vincoli di cui alla L. 353/00 (terreni percorsi da incendio).

- per la posa in opera dei cavidotti interrati, di connessione in Media Tensione (MT) 30kV realizzati lungo la viabilità esistente non occorrono provvedimenti di questo Servizio in riferimento al R.D.L. 3267/23 in quanto le opere non interessano zone sottoposte a vincolo idrogeologico, né soggiacciono ai vincoli di cui alla L.R. 4/94. Le aree previste per la posa in opera degli aerogeneratori non risultano inoltre sottoposte ai vincoli di cui alla L. 353/00 (terreni percorsi da incendio).

Tutto ciò premesso si deve tuttavia osservare che a causa dell'altezza delle torri eoliche la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà significativamente inibita; pertanto si chiede di integrare la documentazione progettuale con un piano Antincendio che preveda opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni, da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni

Siglato da :

GIOVANNI TESEI



Firmato digitalmente da
Gian Carlo Gavino Muntoni
05/09/2022 09:12:04