

ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DA ITER DI VALUTAZIONE ENAC/ENAV

Il sottoscritto ing. Nicola Roselli, nato a Barletta (BT) il 16.03.1966 e residente a Termoli (CB) in via Messina, 9, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Campobasso al n.713, in qualità di tecnico incaricato in relazione al progetto dell'impianto Fotovoltaico denominato "Fotovoltaico Limes 26" presentato a nome di Limes 26 S.r.l. con sede legale in Milano (MI) Via Alessandro Manzoni N° 41, partita iva 10537760968, da eseguirsi nei territori comunali di Stornarella (FG) e di Orta Nova (FG) per ciò che concerne il campo fotovoltaico e nel comune di Stornara per ciò che concerne le opere di connessione alla RTN, il tutto come di seguito specificato:

- Comune di Stornarella (FG) – campo fotovoltaico – estensione complessiva dell'area mq 321.066,00 – estensione complessiva dell'intervento mq 252.047,00 – particelle individuate al foglio di mappa n. 4, particelle 107 (in parte), 7, 8, 34, 36, 21 (in parte) e 56 (in parte);
- Comune di Orta Nova (FG) - campo fotovoltaico – estensione complessiva dell'area mq 145.362,00 – estensione complessiva dell'intervento mq 136.721,00 - particelle individuate al foglio di mappa n. 62, particelle 24 (in parte), 16, 25, 26, 42, 56, 57, 69, 75, 233, 73, 30 e 252;
- Comuni di Stornarella (FG) per la parte inerente il campo fotovoltaico, Orta Nova (FG) e Stornara (FG) – Linea elettrica interrata di connessione in MT della lunghezza complessiva di 12,50 km;
- Comune di Stornara (FG) – ubicazione stazione di elevazione MT/AT e connessione alla RTN secondo STMG di Terna - particelle individuate al foglio di mappa n.4, particelle 3 (in parte) e 42 (in parte)

sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) ed ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

Assevera

che l'intervento in progetto secondo quanto definito dalla procedura "Verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea Enac" punto f - 2 (b) rientra nella costruzione di impianti fotovoltaici edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti su una superficie maggiore di 500 mq, ma risulta ubicato all'esterno delle zone di rischio aeroportuale (distanza maggiore di 6 km dall'ARP Airport Reference Point) e pertanto è escluso dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'articolo 709 del codice di Navigazione.

L'esito della valutazione è stato confrontato con l'utility di pre-analisi utilizzata per gli aeroporti con procedure strumentali di volo di competenza ENAV S.p.A. di cui si allega report.

Altresì dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Termoli, 20.04.2020

Il Tecnico



Scadenza : 16-03-2025
Diritti : 6,10



AS 4020133



IPZS s.p.a. - OPERAZIONE - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TERMOLI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 4020133

DI
ROSELLI NICOLA

ROSELLI
Cognome.....
NICOLA
Nome.....
16-03-1966
nato il.....
473 1 A 1966
(atto n. p. s.)
BARLETTA (BA)
a.....
Italiana
Cittadinanza.....
TERMOLI (CB)
Residenza.....
MESSINA 9
Via.....
CONIUGATO
Stato civile.....
INGEGNERE
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALMENTI
Statura..... **188**
Capelli..... **Castano scuri**
Occhi..... **Castani**
Segni particolari..... **NN**



Firma del titolare.....
TERMOLI 06-06-2014

Impronta del dito
indice sinistro



REPORT


Richiedente

Nome/Società:	LIMES 26	Cognome/Rag.Sociale:	SRL
C.F./P.IVA:	10537760968	Città:	MILANO
Provincia:	MILANO	CAP:	20121
Indirizzo:	VIA ALESSANDRO MANZONI	N° Civico:	41
Mail:		PEC:	limes26@pec.it
Telefono:		Cellulare:	
Fax :			

Tecnico

Nome:	NICOLA	Cognome:	ROSELLI
Matricola:	713	Albo:	Ordine degli Ingegneri di CB

Ostacolo: Impianto fotovoltaico

Materiale:	Silicio	
<input type="checkbox"/> Ostacolo posizionato nel Centro Abitato		
<input type="checkbox"/> Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m		

Gruppo Geografico

PUGLIA-FG-STORNARELLA-RIO MORTO

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	41° 17' 3.08" N	15° 40' 34.46" E	141.0 m	4.2 m	145.2 m	0.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)						