LEGENDA

- 1 EDIFICIO COMANDI
- 2 EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA ALIM. MT S.A. (DG 2092)
- 3 VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI
- 4 VASCA RISERVA VV.FF.
- 5 CHIOSCHI APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO
- 6 CANCELLO CARRAIO APRIBILE A DUE ANTE
- 7 FONDAZIONE TRASFORMATORI MT/bt (con copertura)
- 8 GE
- 9 SERBATOIO GASOLIO INTERRATO
- 10 TRASFORMATORI INDUTTIVI DI POTENZA (TIP)
- 11 EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI
- 12 EDIFICIO MAGAZZINO
- 13 TORRI FARO
- 14 CONDENSATORI DI RIFASAMENTO 150 kV

 RECINZIONE ESTERNA



Stazione utente altro produttore (non facente parte del presente procedimento autorizzativo)

Attacco motopompa VVF UNI 70

Autopompa Vigili del Fuoco e percorso Raggio minimo di sterzo 13.00m

Vasca antincendio

Locale pompe antincendio

Deposito schiuma antincendio

Idrante soprasuolo (2 UNI 70 + 1 UNI 100)

Estintore a polvere classe 21A 113B

Setto tagliafuoco REI 60

Tubazione interrata in PEAD PN 16 - DN 200







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Questo disegno non può essere riprodotto, nè utilizzato altrove, nè ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori

