



Riferimenti da citare nelle risposte

Prot. N. 122/DIRGE/MT/cr

Milazzo,

Milazzo, 09/09/2022

Inviata via PEC

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
ROMA
pec: VA@pec.mite.gov.it

e p.c. Spett.le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
ROMA
pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ARPA Sicilia
U.O.C. AERCA e SIN – U.O.S. AERCA
MESSINA
pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
MESSINA
pec: prot.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A con decreto n. DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018 modificata in ultimo dal decreto n. DEC-MIN-0000007 del 11/01/2022 – Invio nuovi certificati in relazione alla diffida ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06.

In riferimento alla diffida in oggetto, trasmessa con Vs lettera prot. 44134 del 05/04/2022, con la presente si trasmettono i nuovi rapporti di prova relativi alle successive campagne analitiche per il monitoraggio delle emissioni di COV al camino E10 effettuate nelle giornate 14 e 29 giugno, 13 e 27 luglio, 10 e 25 agosto del 2022.

Si precisa che, all'atto di esecuzione delle campagne analitiche, sono state adottate tutte le azioni necessarie alla riduzione dei COV al camino. In particolare, oltre alla verifica dei parametri di processo, incluso il monitoraggio della filtrazione dell'ammina rigenerata, le modifiche

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Società Consortile per Azioni con Sede legale in Milazzo (ME) 98057 Contrada Mangiavacca
Capitale Sociale € 171.143.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita IVA e C.C.I.A.A. di Messina: 04966251003 R.E.A. N. 171213
Casella Postale N. 178, Telefax: 090 9232200, Telefono: 090 9232.1 (sel. passante)
PEC: raffineriadimilazzo@legalmail.it
Codice destinatario per fatturazione elettronica: 4T2MRKS



impiantistiche oggetto della richiesta di istanza di modifica non sostanziale, inoltrata con nota prot. 052/DIRGE/LA/cr del 17/03/2022 e conclusa con comunicazione MITE prot. n° 83526 del 5/07/2022, erano completate ed in esercizio. Inoltre durante le misurazioni al camino E10 gli impianti zolfo erano in marcia regolare.

I valori riscontrati al camino sono riepilogati di seguito:

		14/06/2022	29/06/2022
Camino E10	COV mg/Nm3	4,43 ± 0,85	1,37 ± 0,26
		13/07/2022	27/07/2022
Camino E10	COV mg/Nm3	4,81 ± 0,92	5,9 ± 1,1
		10/08/2022	25/08/2022
Camino E10	COV mg/Nm3	6,8 ± 1,3	1,58 ± 0,30

I risultati ottenuti in questa fase si confermano buoni e conformi al limite disposto nel decreto in oggetto.

Si rimane a disposizione di eventuali necessità di chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Il Direttore Generale

Ing. Marcello Tarantino

Re