



**LEGENDA SIMBOLI**

	Tubazione in acciaio zincato per impianto antincendio per posa a vista
	Tubazione in polietilene con giunzioni saldate per impianto antincendio per posa interrata
	Serradriescia impianto antincendio
	Casella antincendio UNI 45 con lancia a doppio effetto e manichetta lunghezza 20 mt. (portata = 120 l/min)
	Idrante a colonna soprassuolo ZKUNITTO conforme alla norma UNI 9485, completo di tubazione flessibile lunghezza 50 mt. e lancia di erogazione, contenute in cassetta con portello a norma UNI EN 67 1-2 (portata = 300 l/min)
	Serbatoio di accumulo per gruppo integrato antincendio capacità 60 mc

NOTE

**REGIONE Emilia-Romagna**

**ARCC** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
CISPADANA

**IL CONTORENTI**

**AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA**  
DAL CASELLO DI REGGIO-ROLO SULLAZZ  
AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLAZZ  
CODICE C.U.P. 8400000000000000

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ASSE AUTOSTRADALE**  
IMPIANTI TECNICI  
OPERE SINGOLARI  
PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ANTINCENDIO E PARTICOLARI

**IL PROGETTISTA**  
Ing. Antonio De' Santis  
Autosip S.p.A. - Via S. Maria 100 - 41013 REGGIO EMILIA

**IL COORDINATORE**  
Autosip S.p.A. - Via S. Maria 100 - 41013 REGGIO EMILIA

**IL CONCESSIONARIO**  
Autosip S.p.A. - Via S. Maria 100 - 41013 REGGIO EMILIA

**PROGETTO** 17.04.2012  
**EMISSIONE** 17.04.2012  
**REVISIONE** 17.04.2012  
**SCALE** 1:200

**PROGETTO** 17.04.2012  
**EMISSIONE** 17.04.2012  
**REVISIONE** 17.04.2012  
**SCALE** 1:200