

a: Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

ISPRA
PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
PEC controlli-aia@isprambiente.it

ARPA Regione Lombardia
U.O.C. attività produttive e laboratori
PEC arpa@pec.regione.lombardia.it

ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Mantova
U.O.C. attività produttive e laboratori
PEC dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

ARPA Regione Lombardia
U.O.C. attività produttive e laboratori
PEC arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Borgocarbonara
PEC protocollo@pec.comune.borgocarbonara.mn.it

Comune di Sermide e Felonica
PEC: segreteria@pec.comune.sermide.mn.it

CTE SERMIDE – trasmissione documenti del 27/09/2022

OGGETTO: CONTROLLI AIA-A2A GENCOGAS-MN-SERMIDE-CRONO-TUNING dei bruciatori TG 4G e 4H

Come riportato nel paragrafo 7.2 e nel paragrafo 7.11 del Parere Istruttorio del DM 324 del 01/09/2022, a valle delle modifiche effettuate delle "parti calde" delle turbine a gas TG 4G e 4H (il termine tecnico è Advanced Gas Path – AGP), risulta necessario al riavvio dei Moduli un periodo di test funzionali e prove prestazionali di tuning dei parametri della combustione per l'ottimizzazione del nuovo assetto per ciascun TG.

Si riporta di seguito il programma della prima settimana di prove:

DATA	Turbogas 4G	Turbogas 4H
03/10/22	FSNL (Full Speed No Load)	
04/10/22	Strainer Run - 10 ore all'80% del carico	FSNL (Full Speed No Load)
05/10/22		Strainer Run- 10 ore all'80% del carico
07/10/22	Carico libero per 24h per mappatura	
08/10/22	Carico libero per 24h per mappatura;	
09/10/22		
10/10/22		Carico libero per 24h per mappatura;
11/10/22		Carico libero per 24h per mappatura

FSNL = Turbogas in servizio senza carico Strainer Run= Flussaggio tubazioni di mandata dei compressori

Sarà nostra cura inviarvi al termine di ogni settimana l'invio delle tabelle giornaliere ed orarie dello SME con l'evidenziazione degli eventuali superamento dei limiti ed il programma della settimana successiva.

Distinti saluti

mm 

A2A gencogas S.p.A.

Sede legale:
Corso di Porta Vittoria, 4
20122 Milano
Tel. +39 02 7720.1
Fax +39 02 7720.3757
PEC a2a.gencogas@pec.a2a.eu
Web www.a2agencogas.eu

Centrale di Sermide
Via C. Colombo, 2
46028 Moglia di Sermide (MN)
Tel. +39 0386 292311
Fax +39 02 7720.8153
E-mail centrale.sermide@a2a.eu
PEC centrale.sermide@pec.a2a.eu



Centrale Termoelettrica Sermide
Ing. N. Stramaglia
(Responsabile Impianto)

Capitale Sociale euro 450.000.000,00 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano 01995170691
R.E.A. Milano n. 2098695
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di A2A S.p.A.