

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TEN. ES. [kV]	20	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	630A		
lcc PRES. SUL QUADRO [kA]	12,5		
ESERCIZIO DEL NEUTRO	COMPENSATO		
CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO			

TENSIONE NOMINALE	24
COR. DI BREVE DURATA	12,5 IP 3X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI - CEI EN 62271-100

QUADRO - CEI EN 62271-200



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA




REGIONE
VENETO



COMUNE
DI
ROVERIGO

CORTE SAN MARCO

**PROGETTO
AGROVOLTAICO
DA 49.004,28 kWp**



PRESENTAZIONE V.I.A. STATALE PROGETTO DEFINITIVO



Elaborato:	TAV. 20.2	Oggetto:	STATO DI PROGETTO: SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI IMPIANTO SOLARE LATO MT	Project Manager:	Ing. Giovanni Cisi Tel. +39 349 0737323 giovanni.cisi@ingpec.eu
Studio Ambientale	eambiente Tel. +39 041-5093820 www.eambientegroup.com info@eambientegroup.com	Studio Agrotecnico	Sea Tuscia Srl SPIN ONP ACCORDATO CON L'UNIVERSITA' DELLA TUSCIA Seastuscia.com info@seastuscia.com	Studio Geologico & Idraulico	SIGEO S.a.s. Tel. +39 0425 4125542 www.sigeo.info amministrazione@sigeo.info
Progettazione Elettromeccanica	S.T.E. Energy S.r.l. Via Sorio 120 - Padova (PD) Tel. +39 049 29 63 900 info@ste-energy.com	Relazione previsionale di impatto acustico	Ing. Francesco Tegazzin SIC Studio Tel. +39 340 5860281 ing.froganani@gmail.com	Logistica & Coordinamento	Ing. Giuseppe Romani Tel. 333 3009981 ing.gromani@gmail.com
		Calcoli Strutturali	Ing. Stefano Baldo Tel. 349 4422244 ing.stefanobaldo@gmail.com		
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
00	Dicembre 2021	Emissione per progetto definitivo	Mihai Bondac	Ing. Giuseppe Romani	Ing. Giovanni Cisi
Formato:	A1	Società proponente		AGROVOLTAICA S.r.l. Via Filippo 31 - 46021 Bada Padovana (RO) P.IVA 01601730292 - www.agrovoltaca.it	
SCALA					AGROVOLTAICA