



ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPAV

DIPARTIMENTO DI VENEZIA

dapve@pec.arpav.it

E p.c.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

PEC: VA@pec.mite.gov.it

Milano, 29/09/2022

Ns. rif: ASEE/GTA/VS - PU-3490

Oggetto: Decreto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) N° 55/03/2019 del 18/04/2019 – Relativo al Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della centrale di Marghera Levante. – Trasmissione report mensile di sintesi dei valori (concentrazioni e flussi di massa di NOx e CO) emessi.

Con riferimento all'oggetto ed a quanto prescritto nel PIC (pag 50) dell'AIA vigente di seguito riportato:

I valori limite fissati in tabella si applicano a partire dalla messa a regime dell'impianto. Nel periodo compreso fra la messa in esercizio e la messa a regime, della durata massima di 6 mesi, il Gestore dovrà:

- *trasmettere a ISPRA e ad ARPA, con frequenza mensile, un report di sintesi dei valori registrati delle concentrazioni emesse di CO e NOx e dei flussi di massa emessi;*
- *comunicare all' AC, a ISPRA e ad ARPA il valore del Minimo Tecnico.*

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

Il Gestore trasmette, in allegato alla presente, il settimo report mensile (relativo al periodo compreso tra il 28 agosto e il 27 settembre) con la sintesi dei valori emissivi di cui alla prescrizione sopra riportata.

Inoltre, si precisa che nel periodo di riferimento del report, la turbina a gas TGA è rimasta ferma (a partire dal 30/08/2022) per l'esecuzione delle attività di cui alla comunicazione EDISON-PU-0002562-08.07.2022.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da: SPINELLI VINCENT
Data: 29/09/2022 15:32:10

Vincent Spinelli
Resp. Gestione Termoelettrica
Power Asset
Edison S.p.A.

Allegati c.s.d.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
28/08/2022 01.00	transitorio	7,4	28,4	0,0	15,3	0,0	85,3	1203,2	38821,2	70,1	8,9	34,2	0,0
28/08/2022 02.00	transitorio	6,9	28,6	0,0	15,3	0,0	84,6	1198,7	38680,0	70,2	8,3	34,3	0,1
28/08/2022 03.00	transitorio	8,6	28,4	0,0	15,3	0,0	85,0	1196,3	38561,3	70,0	10,3	34,0	0,0
28/08/2022 04.00	transitorio	8,7	28,5	0,0	15,3	0,0	84,9	1188,5	38334,0	70,1	10,3	33,9	0,0
28/08/2022 05.00	transitorio	8,5	28,5	0,1	15,3	0,0	84,9	1182,7	38150,4	70,0	10,1	33,7	0,1
28/08/2022 06.00	transitorio	8,4	28,6	0,1	15,3	0,0	84,4	1150,0	37125,6	70,0	9,7	32,9	0,1
28/08/2022 07.00	transitorio	9,7	28,8	0,0	15,3	0,0	83,6	1128,5	36406,6	70,2	10,9	32,5	0,0
28/08/2022 08.00	transitorio	10,0	28,7	0,0	15,3	0,0	83,8	1127,9	36367,5	70,2	11,3	32,4	0,1
28/08/2022 09.00	transitorio	11,4	28,3	0,1	15,3	0,0	84,2	1125,6	36353,8	70,1	12,9	31,9	0,1
28/08/2022 10.00	transitorio	10,5	28,2	0,1	15,3	0,0	81,6	1113,1	35982,2	70,1	11,6	31,3	0,1
28/08/2022 11.00	transitorio	7,2	28,1	0,1	15,2	0,0	73,7	1088,4	35200,6	80,8	7,8	30,6	0,1
28/08/2022 12.00	transitorio	5,5	27,9	0,0	15,2	0,0	72,7	1090,7	35254,3	79,2	6,0	30,4	0,0
28/08/2022 13.00	transitorio	1,0	49,3	0,0	14,4	0,0	73,4	1259,1	47154,1	129,6	1,3	62,1	0,0
28/08/2022 14.00	transitorio	0,4	55,9	0,0	13,9	0,0	74,2	1349,0	53660,6	163,5	0,5	75,4	0,0
28/08/2022 15.00	transitorio	0,5	51,9	0,0	13,6	0,0	75,5	1481,5	60984,0	201,9	0,7	76,9	0,1
28/08/2022 16.00	transitorio	0,5	48,6	0,0	13,4	0,0	75,8	1556,4	66600,4	229,5	0,8	75,6	0,1
28/08/2022 17.00	transitorio	0,5	49,8	0,1	13,4	0,0	76,2	1557,7	66592,0	229,8	0,8	77,6	0,1
28/08/2022 18.00	transitorio	0,4	43,6	0,0	13,4	0,0	76,1	1615,6	68924,4	230,7	0,7	70,4	0,0
28/08/2022 19.00	transitorio	0,4	34,8	0,0	13,4	0,0	76,6	1648,3	70694,9	231,6	0,7	57,4	0,1
28/08/2022 20.00	transitorio	2,8	40,8	0,0	14,3	0,0	72,4	1343,1	51465,0	138,8	3,8	54,7	0,0
28/08/2022 21.00	transitorio	10,5	26,0	0,1	15,2	0,0	74,6	1157,5	37459,0	69,9	12,2	30,1	0,1
28/08/2022 22.00	transitorio	10,7	26,8	0,1	15,2	0,0	76,1	1159,5	37519,2	69,9	12,4	31,1	0,1
28/08/2022 23.00	transitorio	9,5	27,6	0,0	15,3	0,0	72,6	1164,4	37558,8	69,9	11,0	32,2	0,1
29/08/2022 00.00	transitorio	12,2	27,5	0,1	15,3	0,1	74,3	1154,5	37236,8	70,1	14,1	31,8	0,1
29/08/2022 01.00	transitorio	11,9	27,9	0,1	15,3	0,1	76,2	1152,6	37173,5	70,0	13,7	32,2	0,1
29/08/2022 02.00	transitorio	11,7	28,5	0,1	15,3	0,0	75,3	1154,6	37161,1	70,0	13,5	32,9	0,1
29/08/2022 03.00	transitorio	12,6	28,2	0,1	15,3	0,0	75,0	1153,0	37148,6	70,1	14,5	32,5	0,1
29/08/2022 04.00	transitorio	13,2	27,9	0,1	15,2	0,1	74,9	1149,2	37117,2	70,1	15,1	32,0	0,1
29/08/2022 05.00	transitorio	14,7	27,8	0,1	15,2	0,0	75,6	1150,2	37165,5	70,1	16,9	32,0	0,1
29/08/2022 06.00	transitorio	15,8	27,5	0,0	15,2	0,0	75,5	1151,7	37213,0	69,8	18,2	31,7	0,0
29/08/2022 07.00	transitorio	16,5	27,6	0,1	15,2	0,0	75,8	1165,5	37698,8	70,1	19,3	32,2	0,1
29/08/2022 08.00	transitorio	15,4	27,6	0,1	15,2	0,0	74,9	1166,0	37707,6	70,1	18,0	32,2	0,1
29/08/2022 09.00	transitorio	12,2	29,1	0,1	15,2	0,0	76,6	1184,1	38822,6	75,5	14,5	34,4	0,1
29/08/2022 10.00	transitorio	0,3	48,9	0,1	13,8	0,0	76,3	1514,0	61702,9	186,0	0,4	74,0	0,1
29/08/2022 11.00	transitorio	0,3	52,6	0,0	13,3	0,0	80,3	1784,3	77795,6	260,1	0,6	93,9	0,0

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
29/08/2022 12.00	transitorio	0,3	57,5	0,0	13,2	0,0	79,1	1848,8	80802,9	272,9	0,6	106,4	0,0
29/08/2022 13.00	transitorio	0,3	49,9	0,0	14,1	0,0	75,7	1429,5	55891,2	163,7	0,4	71,3	0,0
29/08/2022 14.00	transitorio	22,7	2,3	0,0	20,6	0,0	55,5	19,5	930,9	19,8	0,8	0,6	0,0
29/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	99,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	101,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	88,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	89,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	87,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	84,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	81,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	77,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	76,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	75,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	74,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	61,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
30/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	39,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	41,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	43,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	42,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	40,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/08/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	38,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	37,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	36,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	35,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	44,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
01/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	49,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	48,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	46,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	45,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
01/09/2022 16.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 17.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 18.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 19.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 20.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 21.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 22.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
01/09/2022 23.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 00.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 01.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 02.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 03.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 04.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 05.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 06.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 07.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 08.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 09.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 10.00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 *	0,0 *	0,0 *
02/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,6 *	N.D.	0,0 *	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	28,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
02/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
04/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
05/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
07/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
08/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
10/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
11/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
13/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime
Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
14/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	27,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	26,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	25,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
16/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
17/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
18/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	22,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
20/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
21/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
23/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
24/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
26/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	21,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 01.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 02.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,2	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 03.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 04.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 05.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 06.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 07.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,5	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 08.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 09.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 10.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 11.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 12.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 13.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,4	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 14.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 15.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.



Edison Termoelettrica - CTE Marghera Levante

TGA

Periodo compreso tra la messa in servizio e la messa a regime

Medie orarie dal 28 agosto 2022 al 27 settembre 2022 inclusi

	IMPIANTO	CO_TQ (mg/Nm3)	NOx_TQ (mg/Nm3)	NH3_TQ (mg/Nm3)	O2_TQ (%)	H2O_TQ (%)	Temperatura fumi (°C)	Portata fumi (kNm3/h)	Portata gas (Sm3/h)	Potenza elettrica (MW)	Flusso di massa CO (kg/h)	Flusso di massa NOx (kg/h)	Flusso di massa NH3 (kg/h)
27/09/2022 16.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 17.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	19,6	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 18.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18,3	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 19.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 20.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16,0	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 21.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,7	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 22.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,1	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/09/2022 23.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,9	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/09/2022 00.00	fermo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14,8	N.D.	0,0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Minimo		0,3	2,3	0,0	13,2	0,0	13,2	19,5	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0
Massimo		22,7	57,5	0,1	20,6	0,1	101,3	1848,8	80802,9	272,9	19,3	106,4	0,1

N.D. = Non Disponibile N.A. = Non Applicabile per impianto fermo n.c. = non calcolabile Tar = In Taratura * = Non Valido {s} = Stimato

Nota: I valori di concentrazione di CO, NOx e NH3 sono tal quali strumentali ovvero non corretti alle condizioni di riferimento.