



LEGENDA	
	Corda di rame nudo da 63 mm ²
	Corda di rame nudo da 120 mm ²
	Connessioni tipo Erico Cadweld per incroci di corde 63/63 mm ²
	Connessioni tipo Erico Cadweld per derivazioni a T di corde 63/63 mm ²
	Connessioni tipo Erico Cadweld per incroci di corde 63/120 mm ²
	Connessioni tipo Erico Cadweld per derivazioni a T di corde 63/120 mm ²
	Terminali / connettori per corda di rame nudo da 120 mm ²
	Connessioni ai ferri di armatura delle fondazioni

PROPONENTE ASP BOVE S.r.l. Via Padre Pio n.8 70020 Cassano delle Murge (BA)			
PROGETTO (CO₂)₂ - PROGETTO DI MANDORLETO SPERIMENTALE A MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE CONSOCIATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO			
LOCALIZZAZIONE SANTERAMO IN COLLE (BA) Strada Provinciale n. 176		DATI CATASTALI Foglio 107 Particelle 11, 83, 80, 51, 82, 101, 102, 103, 241, 242, 84, 118, 1, 245, 284, 60, 45, 61, 62, 63, 30, 6, 7, 360 Opere di connessione Foglio 103 Particelle 544, 545, 546, 547 (EX P.LLE 308 e 310), 328, 473, 474, 80. Foglio 19 (Comune di Matera) Particella 13.	
ITER AUTORIZZATIVO Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale <h2 style="text-align: center;">PAUR</h2>			
ELABORATO PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA			
CODICE A.U.R. FCMWLY7	ID 201900250_PAUR_13-01	DATA MAGGIO 2020	
PROGETTISTA Ing. Antonio Terlizzi MATE System srl Via Papa Pio XII, 8 - 70020 Cassano delle Murge - Bari Italy			
FIRME 		ASP BOVE S.R.L. Sede Legale: Via Padre Pio, 8 70020 Cassano delle Murge (Ba) Partita IVA/C.F.: 08384850726 Numero REA: 623343	



REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	12/02/2020	1° Emissione	A.TERLIZZI	D.GALIANI	A.TERLIZZI
	01	20/05/2020	1° Revisione	A.TERLIZZI	D.GALIANI	A.TERLIZZI