

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

Format per richiesta integrazioni/chiarimenti

PROCEDIMENTO DI V.I.A. STATALE

ART. 23 D.LGS. 152/2006

PROGETTO: "Impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato "PHOBOS", della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR)".

PROPONENTE: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI

Il/la sottoscritto MICHELE CENCI, in qualità di Esperto Tecnico per la componente ENERGIA,

FORMULA LA SEGUENTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE, NECESSARIA AL RILASCIO DEL CONTRIBUTO ISTRUTTORIO DI COMPETENZA:

CONTENUTO DELLA RICHIESTA NUM. 1

Il progetto risulta carente del rendering della futura stazione elettrica (SE).

Appare necessario integrare, in questa fase di valutazione ambientale, la documentazione con una fotosimulazione anche della soluzione di connessione, con particolare riferimento ai possibili recettori.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA NUM. 2

Inoltre, **appare necessario integrare** anche il rendering fotografico degli aerogeneratori in quanto lo stesso appare carente, sia riguardo le zone a ridosso delle aree d'imposta degli aerogeneratori, nei cui dintorni insistono numerose abitazioni, sia rispetto ai centri abitati dispersi nell'areale di intervisibilità dell'impianto, come è dato dedurre dalle varie "carte di visibilità" in progetto.

Si evidenzia inoltre la *carenza di alcuna indagine anemometriche diretta*: mancano totalmente dati direttamente ricavati da misurazioni sperimentali/reali sul posto, per un congruo lasso temporale, ciò comportando la difficoltà della valutazione della potenziale sostenibilità del progetto.

Data

06/06/2022.

Firma