



LEGENDA

- Percorso di uscita orizzontale
- Punto di raccolta
- Indicazione luminosa "USCITA DI EMERGENZA"
- Estintore a CO2 per classe di fuoco 113B da 5 kg
- Estintore carrellato per classe di fuoco B10-C da 18 kg
- Pulsante di emergenza
- Allarme sonoro incendio
- Pronto soccorso

COMITENTE		wood		STUDIO DI PROGETTAZIONE	
Hybrid Energy S.r.l. Via Sebastiano Caboto, 15 20094 Corsico (MI)					
0	FEB-22	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	SC	RF	AB
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP.
REVISIONS					
Impianto agro-fotovoltaico da 64.470,00 kWp (50.000 kW in immissione) ed opere connesse			APPROVED FOR CONSTRUCTION		
Comuni di Falciano del Massico e Grazzanise (CE)			SIGNATURE		
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI UTENZA			ORDER N°		
TAV. 13			SUPPLIER		
Planimetria e dettagli del sistema antincendio - Impianto di Utenza			CONTRACT N° DBN1008A/B		
Questo documento è di proprietà di Hybrid Energy S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Hybrid Energy S.r.l.			SUBPROJECT CODE:		
CAD FILE NAME:			THIS DWG SUPERSEDES BY		
			SCALE		
			1:100		
			1:50		
			REV:		
			SHEET		
			OF		
			AG		