




-  Recinzione di Centrale
-  Confini Comunali
-  Serbatoi in servizio

N° Area	Nome identificativo area	Materiale Stoccato	Coordinate Gauss-Boaga	
			EST	NORD
B	Impianto ITAR	Calce	1454654.20	4902906.49
D	Impianto demineralizzazione	Acido Cloridrico	1454743.98	4902721.58
	Impianto di trattamento Condensato VL5	Acido Cloridrico	1454557.61	4902727.69
E	Impianto demineralizzazione	Idrossido di sodio	1454743.98	4902721.58
	Impianti trattamento condensato VL5	Idrossido di sodio	1454558.41	4902724.82
I	Impianto ITAR	Cloruro ferrico	1454654.20	4902906.49
F	Sala macchine, zona iniezione chimica VL5	Alcalinizzante, Deossigenante, Soluzione di conservazione	1454643.12	4902738.19
	Area presso piazzola ex osmosi inversa	Alcalinizzante, Deossigenante, Soluzione di conservazione	1454780.47	4902808.27
G	Gruppi elettrogeni VL5	Gasolio	1454668.35	4902651.90
	Serbatoio accumulo per GE VL5	Gasolio	1454700.85	4902604.68
H	Griglie acqua mare VL5	Ipclorito di sodio	1454599.32	4902803.46
O	Locale chiuso zona refrigerant VL5	Oli lubrificanti, grasso, olio riserva turbine	1454582.24	4902749.01
	Deposito olio lubrificante in fusti	Oli lubrificanti in fusti	1454825.60	4902812.26
Q	Zona vasche griglie VL5	Anti schiuma	1454599.32	4902803.46
	Zona retro fossa idrogeno	Anti schiuma	1454600.77	4902863.59
	Area presso piazzola ex osmosi inversa	Anti schiuma	1454780.47	4902808.27
P	Impianto trattamento acque reflue (ITAR)	Poilelettroliti	1454654.20	4902906.49
Z	Fosse idrogeno	Idrogeno	1454611.20	4902867.02
Y	Piazzola ex osmosi inversa	Detergente per lavaggio compressori turbogas	1454780.47	4902808.27
AA	Impianto ITAR	Prodotti per trattamento circuito acqua industriale	1454654.20	4902906.49
	Piazzola ex osmosi inversa	Prodotti per trattamento circuito acqua industriale	1454780.47	4902808.27
AB	Sala Macchine	Prodotti per trattamento circuito acqua servizi	1454570.44	4902726.75
	Piazzola ex osmosi inversa	Prodotti per trattamento circuito acqua servizi	1454780.47	4902808.27
AC	Caldaie ausiliarie	Prodotti per il condizionamento delle caldaie	1454560.51	4902685.83
	Piazzola ex osmosi inversa	Prodotti per il condizionamento delle caldaie	1454780.47	4902808.27

Progetto: **Istanza modifica non sostanziale AIA Centrale Termoelettrica Vado Ligure
- Tirreno Power S.p.A.**

Tavola: ***C.11_2 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie***

Scala: 1:4000	Codice progetto: 0493758	Cliente:
Revisione:	Data:	Tirreno Power S.p.A.

1	Ottobre 2022	File: c11_2_stoccaggio_materie_rev_10ottobre2022.d
---	--------------	---