



LEGENDA		
1	---	CONDUTTORE IN CORDA DI RAME NUDA SEZ. 95 mmq
2	-	SBARRETTA CONDUTTRICE DI TERRA IN ACCIAIO
3	T	DERIVAZIONE O GIUNZIONE TRA CONDUTTORI DI TERRA MEDIANTE CONNETTORE A COMPRESIONE IN RAME
4	●	CAPOCORDA IN RAME STAGNATO
5		DISPENSORI DI TERRA IN POZZETTI (ELETTRODO A PICCHETTO) IN ACCIAIO RAMATO
6		CARTELLI DI SEGNALAZIONE LINEA DI TERRA
7		CARTELLI DI SEGNALAZIONE DISPENSORI DI TERRA

Northern Petroleum (UK) Ltd

00	30/09/2007	EMMISSIONE		F.B.		GL.C.
REV.	DATA	DESCRIPTION - DESCRIZIONE		DRAFT.	CHECK.	APPROV.
				DISON.	CONT.	APPROV.
PROGETTAZIONE:						
 servizi per la esplorazione e produzione petrolifera via P. Matteotti n°1 - 48012 Fontanelle (PR) tel. 0521.822441 - 820811 Fax 0521.820425 e-mail: info@sergeo.it			 F. Fornasiero ing.			
Permessi di ricerca SAVIO APPRONTAMENTO POZZO "SAVIO 1x"						LOCATION / LOCALITA' Ravenna (RA) loc. San Pietro in Vincoli
IMPIANTO HIDECO M1200 IDRODRILLING			JOB / COMMESSA		SCALE 1:250	REVISIONE 0_0
TITOLO ELABORATO: PLANIMETRIA SCHEMATICA RETE DI TERRA			UNIT / UNITA'		DWG. N. / DIS. N. 21-RETE_TERRA.dwg PE-21-A	1 / 1
Il presente disegno è aziendale. La società tutela i propri diritti a norma di legge./This drawing is the company property. Company forbids all rights.						