



Lunghezza anello MT in metri CAVO ARE4H5EX 18/30 kV 3X1X185 mmq	
Tratto di progetto	lunghezza (m)
da cabina di raccolta MT a Cabina 1	200
da Cabina 1 a Cabina 2	480
da Cabina 2 a Cabina 3	340
da Cabina 3 a Cabina 4	380
da Cabina 4 a Cabina 5	530
da Cabina 5 a Cabina 6	130
da Cabina 6 a Cabina 7	300
da Cabina 7 a Cabina 8	190
da Cabina 8 a Cabina raccolta MT	640
<b>Totale</b>	<b>3190</b>

LEGGENDA

- Perimetro Catastale Impianto FV
- Recinzione Perimetrale Impianto FV
- Cavidotto di connessione MT - Impianto FV
- Cabina di Campo
- Cabina di Raccolta MT
- Cabina storage - batterie
- Cabina Storage - Converter
- Cabine Ausiliari/Riserva
- Viabilità da realizzare
- Viabilità esistente
- Tracker 56 moduli
- Tracker 28 moduli

SEZIONE	SOTTOCAMPI	inverter		Potenza Inverter	Tracker 56 Moduli		Tracker 28 Moduli		Stringhe		Moduli		Potenza campo FV KW
		n°	KW		n°	n°	n°	n°	n°	W			
NORD	Sottocampo 1	10	250	2.500	76	12	164	4592	545	2.502,64			
	Sottocampo 2	10	250	2.500	71	22	164	4592	545	2.502,64			
	Sottocampo 3	10	250	2.500	77	10	164	4592	545	2.502,64			
	Sottocampo 4	10	250	2.500	75	12	162	4536	545	2.472,12			
	Sottocampo 5	10	250	2.500	76	12	164	4592	545	2.502,64			
SUD	Sottocampo 6	10	250	2.500	75	14	164	4592	545	2.502,64			
	Sottocampo 7	10	250	2.500	75	14	164	4592	545	2.502,64			
	Sottocampo 8	10	250	2.500	73	18	164	4592	545	2.502,64			
<b>TOTALE IMPIANTO FV</b>		<b>80</b>	<b>250</b>	<b>20.000</b>	<b>598</b>	<b>114</b>	<b>1.310</b>	<b>36.680</b>	<b>545</b>	<b>19.990,6</b>			



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG CELESTE E OPERE CONNESSE**  
 POTENZA IMPIANTO 19,99 MWp - COMUNE DI S. ARCANGELO (PZ)

**Proponente**  
 EG CELESTE S.R.L.  
 VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 11616240963 - PEC: egceleste@pec.it

**Progettazione**  
 Ing. Michele TASSELLI, Via Matera, 29 - 85100 Potenza (PZ)  
 Tel. 347560753 - e-mail: ingtaselli@gmail.com - PEC: michele.taselli@egpcz.it  
 Ing. Massimo BIANCO, Via S. Antonio, 14 - 85043 Latronico (PZ)  
 Tel. 328379118 - e-mail: mgranico@gmail.com - PEC: massimo.bianco@egpcz.it

**Collaboratori**  
 Ing. Gianpaolo PICCOLO, Via Greco, snc - 85022 - Baria (PZ)  
 Tel. 328383306 - e-mail: gianpaolo.piccolo@gmail.com  
 Ing. Alfredo PIERRI, Via dei Martiri, 127 - 85100 - Potenza  
 Tel. 3281181115 - e-mail: alfredo.pierriri@gmail.com  
 Ing. Cristiano GIAMMATTEO, Via dei Longobardi, 31 - 85029 - Venosa (PZ)  
 Tel. 320556207 - e-mail: cristiano.giammatteo@gmail.com

**Coordinamento progettuale**  
 RAMUNNO S.R.L.  
 C.D.A. CADDO - ZONA P.I.P. - 85037 TRAMUTOLA (PZ) - P.IVA: 01633510761 - e-mail: info@ramunno.it

**Titolo Elaborato**  
 PLANIMETRIE TRACCIATI RETI IMPIANTISTICHE

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	REFERIMENTO	DATA	SCALA
Progetto Definitivo	A.12.b.1	A.12.b.1	A3_3.PDF	06/2021	1:1.000

**Revisioni**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	21/06/2021		MT/MB	RAM	ENF

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ) REGIONE BASILICATA