CAMPO FV 1
N. 466 TRACKER X 26 MODULI=12116 MODULI
N. 46 TRACKER X 13 MODULI=598 MODULI
POTENZA DC=7,31055 MWp
N. INVERTER DA 200 kW=29
POTENZA AC=5,8 MW
RAPPORTO DC/AC=1,260440

CAMPO FV 2
N. 572 TRACKER X 26 MODULI=14872 MODULI
N. 0 TRACKER X 13 MODULI
POTENZA DC=8,55140 MWp
N. INVERTER DA 200 kW=33
POTENZA AC=6,6 MW
RAPPORTO DC/AC=1,295667

CAMPO FV 3
N. 587 TRACKER X 26 MODULI=15262 MODULI
N. 158 TRACKER X 13 MODULI=2054 MODULI
POTENZA DC=9,95670 MWp
POTENZA AC=7,6 MW
RAPPORTO DC/AC=1,310092

SOTTOCAMPO 1-1
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 1-2
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 1-3
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 1-4
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 1-5
CABINA MT/BT 1250 kVA
CABINA 5 INVERTER

SOTTOCAMPO 2-1
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 7 INVERTER

SOTTOCAMPO 2-2
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 7 INVERTER

SOTTOCAMPO 2-3
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 7 INVERTER

SOTTOCAMPO 2-4
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 2-5
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 3-1
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 3-2
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 3-3
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 3-4
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 6 INVERTER

SOTTOCAMPO 3-5
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 7 INVERTER

SOTTOCAMPO 3-6
CABINA MT/BT 1600 kVA
CABINA 7 INVERTER

CAMPO 1
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO 2
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO 3
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

Fattoria Piras
Fattoria Michele Pinna
C. Cabiddu
C. Sanna
CORANDUEDDA
SANTU DEU
C. Pilitu
PISCINA
SATA
Strada
Com.le
Vallermosa-Samassi
S. Giorgio
Pozzo Bangialudu
Soc.ta' Provera Carassi
C. Aru
C. Pontis
Fatt.a Salv.e Pinna
Fatt.a Pinna
Vic.le
Campu
Longu
FIGU
MANNA
U TANAS

Impianto fotovoltaico "SERRAMANNA 1"
44902 moduli fotovoltaici da 575 Wp
100 inverter su 16 sottocampi raggruppati in 3 campi fotovoltaici
Potenza di picco complessiva 25818,65 kWp
Potenza AC 20000 kW

Firmato digitalmente da: PIGLIARU MICHELE
Luogo: Nuoro
Data: 28/03/2022 21:10:32

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI NUORO N. A337 - Sezioni A B C Dr. Ing. Giuseppe Francesco Pili
Firmato digitalmente da: PILI GIUSEPPE FRANCESCO
Firmato il 29/03/2022 06:41
Autorità: C.N. A.S. NG CA 3

Firmato digitalmente da
Bruno Manca
Data e ora della firma: 28/03/2022 16:56:02

LEGENDA

	Recinzione in progetto
	Cancello di accesso al parco solare fotovoltaico
	Tracker da 26 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici
	Tracker da 13 moduli - struttura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici
	Inverter fotovoltaico
	Cabine MT/BT di campo fotovoltaico
	Cabine MT/BT di sottocampo fotovoltaico.

DATE/DATA	REV.	COMMENTS/COMMENTI	DRAWN BY DISEGNATO DA	CHECKED BY CONTROLLATO DA	APPROVED BY APPROVATO DA
02/2022	00	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	MP	TL	PF

Tintoretto srl
TINTORETTO s.r.l.
via Vittori 20
48018 Faenza (RA)
Ing. Michele Pigliaru
Association Number 511

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TINTORETTO srl. IT IS LOANED UPON THE CONDITION THAT IT NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THEIR INTEREST OR TO BE REPRODUCED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION

PROPRIETA' RISERVATA. A TERMINI DI LEGGE LA TINTORETTO srl SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE NE' RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Raggruppamento campi fotovoltaici
IMPIANTO AGROVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEI COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI (SU)

DIM. A0
DRAWING SCALE 1:2500
DOCUMENT NAME PD-Tav04
PAGE 1 of 1