


LEGENDA APPARECCHIATURE	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE
	SEZIONATORE VERTICALE
	SEZIONATORE ORIZZONTALE ROTATIVO
	SEZIONATORE DI TERRA
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE
	APPARECCHIATURA MOTORIZZATA

LEGENDA PROTEZIONI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
F1	50 I>>, 51 I>, 21 Z<
F2	21 Z<
F3	BCU
F4	F.R.
F5	MISURE: P, Q
F6	MISURE: I, U, P, Q 50BF MAI, 50 I>>, 51 I>, 51N I0>, 27 V<, 59 V>, 81 f<, 81 f>, 59Vo V>
F7	87T
F8	CONTROLLO: REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
F9	MISURE: P, Q 50 I>>, 51 I>, 50N I0>>, 51N I0>, 67N I> V>, 59Vo V>
F10	TELEMISURE
F11	MISURE: I, U, P, Q
F12	50 I>>, 51 I>



Impianto Agrovoltaico Serramanna 1

COMUNE DI SERRAMANNA



TINTORETTO s.r.l.
via Vittori 20
48018 Faenza (RA)

IMPIANTO AGROVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEI COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI (SU)
AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE: PROGETTO DEFINITIVO
OGGETTO:
Schema elettrico connessione alla rete AT

CODICE ELABORATO

PD
Tav17

COORDINAMENTO

bm!



BRUNO MANCA | STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
CENTRO COMMERCIALE LOCALITA' "PINTOREDDO", SN
STUDIO TECNICO IT PIANO INTERNO 4P 09028 SESTU
+39 347 5965654 | P.IVA 0292698927
SDI: WTKYJK9 | ATTESTATO ENAC N° LAPAL 005678
INGROKMANCA@GMAIL.COM | PEC: BRUNO.MANCA@INGPEC.EU
WWW.BRUNOMANCA.COM | WWW.INGEGRA360.COM

GRUPPO DI LAVORO AU

Dott.ssa Geol. Cosima Atzori
Dott.ssa Ing. Silvia Exana
Dott.ssa Ing. Ilaria Giovagnorio
Dott. Ing. Bruno Manca
Dott. Ing. Marco A. L. Murrù
Dott. Ing. Giuseppe Pili
Dott. Ing. Michele Pigiariu
Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas

REDATTORE

Dott. Ing. Marco A. L. Murrù

00	febbraio 2022	Prima emissione	Michele Pigiariu - Giuseppe Pili	Paolo Fagnoli
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA
FORMATO ISO A4 - 297 x 210				