PLANIMETRIA SCAVI, SBANCAMENTI E RINTERRI - GENERALE



LEGENDA

Recinzione di nuova realizzazione conforme alle ST EGP Dimensioni scavo plinto di fondazione: 0,5 x 0,5 x 0,5 m (stimati 752 plinti, da valutare in fase esecutiva); Volume tot: 94 m³



Scavi per viabilità interna di impianto

Volume tot: 1394,96 m³ Area tot: 6.974,8 m²



Sbancamento per fondazioni cabine elettriche

Volume tot Conversion Unit: 123,73 m³ Volume tot Cabine di Consegna: 44,32 m³ Volume tot Cabine Utenza: 91,12 m³



Rinterro per piazzola Cabina di Sezionamento

Volume tot: 121,4 m³ Area tot: 150 m²

Scavo a sezione obbligata cavidotti di impianto

Scavo 1 terna di cavi: Dimensioni sezione: 0,28 x 0,9 m;

Dimensioni sezione: 0,68 x 0,9 m; Volume tot: 96,5 m³

Dimensioni sezione: 1,08 x 0,9 m; Volume tot: 153,82 m³

Scavo 2 terne di cavi: Dimensioni sezione: 0,5 x 1,5 m;

Scavo a sezione obbligata cavidotti di rete - La Bolla

Scavo 2 terne di cavi: Dimensioni sezione: 0,68 x 1,2 m;

Scavo a sezione obbligata cavidotti di rete posa alternativa

Dimensioni sezione: 0,5 x 1,5 m; Volume tot: 336,75 m³

Scavo a sezione obbligata cavidotti di rete

Dimensioni foro pilota: Ø = 550 mm; Volume tot: 64,15 m³

Scavo 2 terne di cavi per posa ribassata dentro bauletto in cls: Dimensioni sezione: 0,68 x 0,5 m; Volume tot: 66,8 m³

Linea MT "Moietta" esistente (NOTA 1)

NOTA 1:

Tracciato della linea MT "Moietta" esistente non noto, da definire in fase di progettazione esecutiva.

01	13/04/2022	Rev.01		M.Gallina	
01	13/04/2022	K6A:01	D.Sacchi	A.Fata	V.Bretti
00	15/07/2021	Emissione Definitiva			
00	13/07/2021	Ethissione Definitiva	M.Gallina	A.Fata	V.Bretti
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
CONTRACTOR'S LOGO		PROJECT:			
Spinetta Marengo FV (13131)					

Spinetta Marengo FV (13131) GOLDER WSD Company **VARIE** 1 di/of 3 1:1 UTILIZATION SCOPE: PLANIMETRIA SCAVI, **Engineering & Construction** Basic Design SBANCAMENTI E RINTERRI GRE VALIDATION

GRE EEC D 2 7 1 T P 1 3 1 3 1 0 0 0 4 4 0 1

Volume tot: 225,26 m³ Scavo 2 terne di cavi:

Scavo 3 terne di cavi:

Scavo a sezione obbligata cavidotti di rete - Guarasca

Volume tot: 5382 m³

Volume tot: 17,6 m³

Scavo 2 terne di cavi:

Scavo 2 terne di cavi posa in TOC:

Scavo a sezione obbligata cavidotti di rete