




DETTAGLIO FASCE DI RISPETTO E OPERE DI MITIGAZIONE PERIMETRALE Scala 1:100

3.314 Tracker configurazione 1x32 - Pitch = 4,70 m  
 106.048 Moduli monocristallini da 600Wp TRINA bifacciali  
 3.314 Stringhe  
 18 Inverter 3.630 kW Power Electronics FS3510k\_660V  
 18 Cabine di Trasformazione BT/MT da 3.630kVA  
 1 Cabina di smistamento campo FV

Potenza Nominale DC: 63.628,80 kWp  
 Potenza massima immissione in AC: 62.698 kVA



CAVIDOTTO MT 30kV ALL'A SSEEU

INGRESSO n. 1 (ARRAY 01)

CABINA DI SMISTAMENTO

**LEGENDA SIMBOLI**

- CABINA ELETTRICA BT/MT DI ZONA (SS-nn)
- SOTTOSTAZIONE MT DI SMISTAMENTO (SS-SM)
- CAVIDOTTO MT 30kV DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI SMISTAMENTO E LA SSEEUTENTE DI ELEVAZIONE 30kV-150kV
- CAVIDOTTO MT 30kV PER CAVI IN CORRENTE ALTERNATA, DI COLLEGAMENTO TRA LE CABINE BT/MT E LA CABINA DI SMISTAMENTO
- TRACKER FOTOVOLTAICO

Comune di: **ROTELLO**  
 Provincia di: CAMPOBASSO  
 Regione: MOLISE

**sonnedix**  
 SONNEDIX SANTA CHIARA srl  
 Via Roma 44, 01026, 19  
 01021 TORRENO (TG)  
 P.I. 12214030016

**PROGETTO DEFINITIVO**  
 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE AGROFOTOVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 63.628,80 kWp E POTENZA DI IMMISSIONE PARI A 62.698,00 kW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN "VERTICCHIO"

TITOLO ELABORATO: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEL LAYOUT DI PROGETTO

OGGETTO: ...

DATA: 20 Novembre 2022

SCALA: 1:2500

PROGETTISTI: **EBUSAP s.r.l.**

SCALE E FIRME:

EL 019