

Rosen - Rosignano Solvay - Data: 27/10/2022

Report Giornaliero Medie Orarie - TG1

Ore	Ossido Carbonio		Anid. Carbonic.		NOx [Come NO2]		Ossigeno			Umidità			Temperatura		Pressione		Portata		Port. Metano		Pot. Elett. TG		Impianto									
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%	ID %	Note	°C	ID %	Note	hPa	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	MW	ID %	Note	Stato			
01:00		0,32	100,0		3,39	100,0		15,59	100,0		14,48	100,0		6,04	100,0		167,5	100,0		1018	100,0		1322	100,0		42676	100,0		158,5	100,0		Sopra MT
02:00		0,32	100,0		3,39	100,0		16,10	100,0		14,46	100,0		6,04	100,0		168,0	100,0		1020	100,0		1341	100,0		43285	100,0		161,3	100,0		Sopra MT
03:00		0,32	100,0		3,39	100,0		17,20	100,0		14,44	100,0		6,04	100,0		168,7	100,0		1021	100,0		1375	100,0		44364	100,0		166,3	100,0		Sopra MT
04:00		0,32	100,0		3,39	100,0		17,24	100,0		14,44	100,0		6,04	100,0		168,8	100,0		1019	100,0		1370	100,0		44178	100,0		165,5	100,0		Sopra MT
05:00		0,32	100,0		3,39	100,0		17,07	100,0		14,44	100,0		6,04	100,0		168,4	100,0		1018	100,0		1364	100,0		43998	100,0		164,6	100,0		Sopra MT
06:00		0,32	100,0		3,39	100,0		17,56	100,0		14,43	100,0		6,04	100,0		169,0	100,0		1017	100,0		1372	100,0		44252	100,0		165,7	100,0		Sopra MT
07:00		0,32	100,0		3,39	100,0		16,33	100,0		14,48	100,0		6,04	100,0		167,8	100,0		1019	100,0		1325	100,0		42721	100,0		158,9	100,0		Sopra MT
08:00		0,33	100,0		3,39	100,0	(5)	219,3	100,0		14,63	100,0		6,04	100,0		166,0	100,0		1021	100,0		1204	100,0		38813	100,0		140,2	100,0		Sopra MT
09:00	(4)	0,00	100,0	(4)	3,39	100,0	(4)	78,75	100,0		15,22	100,0		6,04	100,0		159,6	100,0		1020	100,0		935,9	100,0		30191	100,0		96,93	100,0		TRANSITORIO
10:00		0,32	100,0		3,39	100,0		14,55	100,0		14,53	100,0		6,04	100,0		164,1	100,0		1021	100,0		1291	100,0		41651	100,0		152,4	100,0		Sopra MT
11:00		0,33	100,0		3,39	100,0		13,46	100,0		14,61	100,0		6,04	100,0		164,6	100,0		1022	100,0		1216	100,0		39218	100,0		141,3	100,0		Sopra MT
12:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,17	100,0		14,56	100,0		6,04	100,0		166,3	100,0		1028	100,0		1255	100,0		40474	100,0		147,9	100,0		Sopra MT
13:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,27	100,0		14,54	100,0		6,04	100,0		166,3	100,0		1027	100,0		1266	100,0		40827	100,0		149,7	100,0		Sopra MT
14:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,66	100,0		14,51	100,0		6,04	100,0		167,1	100,0		1025	100,0		1295	100,0		41739	100,0		153,9	100,0		Sopra MT
15:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,64	100,0		14,52	100,0		6,04	100,0		167,3	100,0		1024	100,0		1288	100,0		41645	100,0		153,4	100,0		Sopra MT
16:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,50	100,0		14,53	100,0		6,04	100,0		167,1	100,0		1023	100,0		1273	100,0		41042	100,0		151,3	100,0		Sopra MT
17:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,84	100,0		14,52	100,0		6,04	100,0		167,5	100,0		1022	100,0		1290	100,0		41644	100,0		153,6	100,0		Sopra MT
18:00		0,32	100,0		3,39	100,0		13,76	100,0		14,51	100,0		6,04	100,0		167,8	100,0		1022	100,0		1291	100,0		41576	100,0		153,5	100,0		Sopra MT
19:00		0,32	100,0		3,39	100,0		14,26	100,0		14,50	100,0		6,03	100,0		167,6	100,0		1022	100,0		1300	100,0		41821	100,0		154,7	100,0		Sopra MT
20:00		0,32	100,0		3,39	100,0		15,43	100,0		14,49	100,0		6,03	100,0		168,0	100,0		1020	100,0		1314	100,0		42256	100,0		156,8	100,0		Sopra MT
21:00		0,32	100,0		3,39	100,0		15,79	100,0		14,49	100,0		6,03	100,0		168,0	100,0		1017	100,0		1323	100,0		42558	100,0		158,2	100,0		Sopra MT
22:00		0,32	100,0		3,39	100,0		17,42	100,0		14,46	100,0		6,03	100,0		168,7	100,0		1018	100,0		1361	100,0		43757	100,0		163,7	100,0		Sopra MT
23:00		0,32	100,0		3,39	100,0		18,70	100,0		14,45	100,0		6,03	100,0		169,9	100,0		1018	100,0		1393	100,0		44811	100,0		168,5	100,0		Sopra MT
24:00		0,32	100,0		3,39	100,0		18,89	100,0		14,44	100,0		6,03	100,0		169,9	100,0		1021	100,0		1402	100,0		45086	100,0		169,8	100,0		Sopra MT
Limiti Orari		20,00						30,00																								
MIN		0,32			3,39			13,17			14,43			6,03		164,1			1017			1204			38813			140,2				
MAX		0,33			3,39			219,3			14,63			6,04		169,9			1028			1402			45086			169,8				
Media Giorno:		0,32	100,0		3,39	100,0		24,34	100,0		14,50	100,0		6,04	100,0		167,6	100,0		1021	100,0		1314	100,0		42365	100,0		156,9	100,0	(6)	23
Limiti Giorno		20,00						30,00																								

Note:

- (1) Assenza Registros Medie
- (2) Assenza Registros I.D.
- (3) Assenza Registros Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di Normale Funzionamento
- (Q) Fuori Range QAL2
- (T) Transitorio
- (A) Attraversamento Minimo Tecnico

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 15,00 %V.

Report prodotto il 28/10/2022 01:16:21
 Reports ver. 3.60.102 - (C) 1995-2019 C.T. Sistemi srl