

(SME2) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori Mensile

Gruppo: PE3

Periodo: dal 10/10/2022 al 16/10/2022

									CONCENTRAZIONI MEDIE			EMISSIONI MASSICHE	
Evento	Tipo transitorio ( 1 )	Dalle ( 2 )	Alle ( 3 )	Durata transitorio ( 4 )	Inizio parallelo ( 5 )	Da Inizio a Parallelo	Da Parallelo a Minimo Tecnico	Portata Gas Naturale	NOX (Come NO2) @15% O2	CO @15% O2	Portata Fumi Secchi @15% O2	NOx (come NO2)	CO
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min	data e orario (solare)	minuti	minuti	t	mg/Nm³	mg/Nm³	Nm³	kg	kg
1	Mancato Avviamento	14/10/2022 08:44	14/10/2022 08:58	14				0,74	63,4	699,3	7.152	0,5	5,0
1	Totale transitori del periodo			14			0	0,74			7.152	0,5	5,0

Eventi analizzati: Avviamenti; Mancato Avv.; Fermate; Trans.Generico  
Avviamenti a Caldo: < di 48 ore; Tiepido: >= di 48 e < di 96 ore; Freddo: >= 96 ore.

Legenda:

- ( 1 )

Tipologia di transitorio come di seguito descritto:  
*Avviamento caldo, tiepido, freddo: fase che inizia con l'accensione del primo bruciatore in caldaia e termina con il superamento del minimo tecnico*  
*Mancato avviamento: fase che inizia con l'accensione del primo bruciatore in caldaia e si conclude con lo spegnimento dell'ultimo bruciatore in caldaia, senza raggiungere il minimo tecnico*  
*Transitorio generico: fase che inizia con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con il ritorno al di sopra del minimo tecnico*
- ( 2 )

Orario di inizio del transitorio
- ( 3 )

Orario di fine del transitorio
- ( 4 )

Durata complessiva del transitorio
- ( 5 )

Istante in cui viene le potenza erogata supera 5 Mwe (parallelo)
- ( 6 )

Periodi orari classificati come transitori (non di Normale Funzionamento)
- \*

Media non valida per anomalia del sistema di misura
- Tar

Media non valida per calibrazione del sistema di misura
- N.D.

Dato non acquisito per anomalia del sistema di acquisizione dati