TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TUBO DI PROTEZIONE



NOTA !
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI
L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

SEZIONE A - B scala 1:200

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE)

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo d'acciaio Grado EN L450MB/MB DN 750 (30") Sp. 14,3 mm costruito secondo tab. GAS0 A.09.02.22 rivestimento in Polietilene Sp.2,5 mm	
2	Tubo di protezione in acciaio Grado EN L450MB DN 900 (36") Sp. 9,6 mm costruito secondo tab. GAS0 A.09.04.01	13,00 m
3	Anello di chiusura termorestringente DN 750 (30") e DN 900 (36") costruito secondo tab. GAS0 A0.13.10	n. 2
4	Approvvigionamento di foglio e press-di segmentazione fugo gas Tipo2 costruito secondo tab. GAS0 A0.06.02	n. 2
	Tubo di foglio in Fe 33 UNI7287/74 DN 80 (3") Sp. 3,0 mm costruito secondo tab. GAS0 A0.03.01	10,00 m
5	Punto di misura P.E. e cassette pianiano secondo Tab. GAS0 A7.01.05	n. 2
6	Distanziatori isolanti a collare costruito secondo tab. GAS0 A.09.01.06	
	tubo di protezione in ferro DN 1000 (4") sp 4,00 mm ovali	n. 164
	tubo di linea DN 750 (30") ovali	n. 36
7	Tubo portacavo in Fe 00 DN 100 (4") Sp. 4,0 mm	424,50 m



STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DI BIBBONA (LI) F.32

COROGRAFIA 110000
CTR 294110

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1	Luglio 2023	Emissione per autorizzazione uffici	Tarsi	Sarti	Sarti
0	2011	Emissione	Tarsi	Sarti	Sarti
MOD	DATA	REVISIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

Proprietario: snam

Progettista: SAIPEM

Metanodotto: RF.MET. LIVORNO - PIOMBINO DN 750 (30") - DP 75 bar EO OPERE CONNESSE 4° Tronco Bibbona-Castiglione Carducci

Cod. Doc. SAIPEM: IT-LC-TE-18410

Comm. Saipem: 023113-010

Scala: 1:200

Prog. attraversamento: Km 47,495

Attraversamento: FOSSO DEI POGGIALI

Foglio: 1 di 1

REV: 1

Questo disegno è di proprietà riservata - La società Italiana Condotte Fluidi Sistemi Ecologici ICF SPA vieta l'utilizzo e la copia