



LEGENDA	
	Albero
	Skid + Sistema di accumulo
	Centro di sezionamento + Sistema di accumulo
	Accesso al sito
	Recinzione
	Area solare
	Zona di restrizione
	Alveo
	Strada interna

INFORMAZIONI GENERALI	
LATITUDINE, LONGITUDINE	42°30'14.52"N 11°54'26.94"E
NUMERO DI MODULI	63.336
POTENZA PICCO (MWp)	38
NUMERO DI INVERTER	9
CAPACITÀ CUMULATIVA INVERTER (MW)	33.6
INCLINAZIONE MODULI	+60°
MODELLO MODULI	Jinko JKM600N-78HL4-BDV
POTENZA MODULI (Wp)	600
CAPACITÀ INVERTER (MW)	4.2 - 3.15 - 2.1
CONFIGURAZIONE TRACKER/STRUTTURA	2Potrait: 2x12
AREA TOTALE OCCUPATA DAL SISTEMA (ha)	59.97
PITCH (m)	11



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG ULIVO
E OPERE CONNESSE
POTENZA IMPIANTO 38 MWp - COMUNE DI MARTA**

Proponente
EG ULIVO S.R.L.
VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12084660963 - PEC: egulivo@pec.it

Progettazione
Ing. Piero FARENTI, Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR) - tel.: 0776531040 - e-mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it

Collaboratori
Ing. Andrea FARENTI, Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR) - tel.: 0776531040 - e-mail: info@farenti.it - PEC: andrea@pec.farenti.it

Coordinamento progettuale
FARENTI S.R.L.
Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR) - P.Iva 02604750600 - Tel. 0776531040 Fax 07761800135

Titolo Elaborato
Layout impianto su Carta Tecnica Regionale

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	DATA	SCALA
Progetto definitivo	PD_TAV04	AO	AO	01/22	

Revisioni	REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/06/2022			AF	PF	ENF