

Elenco scomparti quadro MT

SC1	Scomparto linea evacuazione verso sottostazione utente
SC2	Scomparto dispositivi ausiliari
SC3	Scomparto dispositivo generale e di rinalzo (DG+DDR)
SC4	Scomparto protezione ramo A anello 1 (DDI A)
SC5	Scomparto protezione ramo B anello 1 (DDI B)
SC6	Scomparto protezione ramo C anello 2 (DDI C)
SC7	Scomparto protezione ramo D anello 2 (DDI D)
SC8	Scomparto protezione linea EG NASCIA B
SC9	Scomparto protezione trasformatore di spillamento 100kVA

Legenda generale

GG	Quadro generale servizi di campo
C.A.I.	Centrale di gestione allarme antintrusione
RACK	Armadio rack
UPS	Gruppo statico di continuità assoluta, ingresso/uscita trifase 400V, potenza nominale 20KVA
[Dashed Box]	Scomparto di media tensione in cabina di interfaccia, larghezza unità 900 mm
[Dotted Box]	Scomparto di media tensione in cabina di interfaccia, larghezza unità 750 mm
[Dotted Box]	Scomparto di media tensione in cabina di interfaccia, larghezza unità 500 mm di futura installazione dedicata al sistema di accumulo di energia elettrica



IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG SALICE SRL

E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 27,46 MWp - COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Proponente

EG SALICE S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12084680961 - PEC: egalice@pec.it

Progettazione

Ing. Piero Farenti
Via Don Giuseppe Corda snc
03030 - Santopadre (FR)
tel 0776 531040 mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it



Collaboratori

Ing. Andrea Farenti - Via Don Giuseppe Corda snc
03030 - Santopadre (FR)
tel 0776 531040 - email: info@farenti.it - PEC: andrea@pec.farenti.it

Coordinamento progettuale

Farenti S.r.l.
Via don Giuseppe Corda snc - 03030 Santopadre (FR) - P. IVA 02604750600
tel 0776 531040 Fax 07761800135

Titolo Elaborato

PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI CABINE ELETTRICHE

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
-	T08	-	-	23/12/2021	S/S

Revisions

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	23/12/2021	-	RGS	AF	MD

