



Manto d'usura: Misto stabilizzato

Strato di Fondazione: Spezzato

di cava (Ø 60-80 mm)

Protezione meccanica cavo MT in materiale

plastico sp. 2,5 mm con

Corda di rame nudo in

acciaio zincato a norma

IEC 50522 (terra)

Fibra ottica

Cavo MT (AC)

FG7H1R 26-45 kV

Cavo MT (AC) FG7H1R 26-45 kV

scritta di segnalazione


calcareo (Ø 0-30 mm)

Strato di Base: Pietrisco

(Ø 40-50 mm)

Reinterro

Proponente



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LAYOUT IMPIANTO FV SEZIONI DI SCAVO E TIPICI DI POSA

Elaborato N.	Data emissione 20/12/2021			
	Nome file			
RS06EPD0042A0	CIMINNA AGRICOLO			
N. Progetto	<i>Scala</i> 1:1.000	00	20/12/2021	PRIMA EMISSIONE
		REV.	DATA	DESCRIZIONE
	•			., SENZA IL CONSENSO SCRITTO. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE. RETY, WITHOUT THE WRITEN PERMISSION. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.