



PORTATE ORARIE CENTRALE E CLUSTERS PER RILIEVI FONOMETRICI

TABELLA N°1

DATA

11 January 2010

	Ore 14:00			Ore 15:00			Ore 16:00			Ore 17:00			Ore 21:00			Ore 22:00			Ore 23:00			Ore 0:00		
Pressione collettore ingresso	75,04			75,07			74,94			74,93			74,9			74,9			74,9			74,9		
K colonne	5			5			5			5			5			5			5			5		
Colonna	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h
0380AVE011			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
0380AVE021	59,1	2287	95,29	59,8	2418	100,75	59,5	2281	95,04	60,2	2421	100,88	58	2350	97,92	58,2	2402	100,08	58,3	2369	98,71	58,2	2360	98,33
0380AVE031	59,6	2352	98,00	59,6	2354	98,08	59,9	2350	97,92	59,9	2382	99,25	58,2	2356	98,17	58	2337	97,38	58,1	2360	98,33	58,2	2358	98,25
0380AVE041			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
0380AVE051	59,4	5101	212,54	59,5	5118	213,25	59,8	5098	212,42	59,9	5101	212,54	58,1	5116	213,17	57,9	5095	212,29	58,1	5094	212,25	58,1	5100	212,50
0380AVE061	59,3	5101	212,54	59,5	5107	212,79	59,8	5114	213,08	59,9	5102	212,58	58,1	5115	213,13	57,9	5095	212,29	58,1	5077	211,54	58,1	5099	212,46
0380AVE071	59,3	5091	212,13	59,4	5119	213,29	59,8	5091	212,13	59,9	5112	213,00	58,1	5100	212,50	57,9	5091	212,13	58,2	5131	213,79	58,1	5103	212,63
LINEA SNAM pressione e portata	53,2	19932	830,50	53,4	20116	838,17	53,9	19934	830,58	54,1	20118	838,25	53,1	20037	834,88	52,9	20020	834,17	53,1	20031	834,63		20020	834,17
Pompa DEG disid			NO			NO			NO			NO			SI			NO			NO			NO
Pompa DEG inbiz			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI

Rigenatore	Ore	14:00		Ore	15:00		Ore	16:00		Ore	17:00		Ore	21:00		Ore	22:00		Ore	23:00		Ore	0:00	
0380RG-1		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Pompe DEG umido		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Pompe DEG anidro		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
0380RG-3			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
Pompe DEG umido			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
Pompe DEG anidro			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
0390RGI-1			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
Pompe DEG umido			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
Pompe DEG anidro			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
0390RGI-2			NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Pompe DEG umido			NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Pompe DEG anidro			NO		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	

Candela evaporativa	Ore	14:00		Ore	15:00		Ore	16:00		Ore	17:00		Ore	21:00		Ore	22:00		Ore	23:00		Ore	0:00	
580AFJ001		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Ventilatori		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	

Candela emergenza	Ore	14:00		Ore	15:00		Ore	16:00		Ore	17:00		Ore	21:00		Ore	22:00		Ore	23:00		Ore	0:00	
230AFJ001		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	

KO DRUM	Ore	14:00		Ore	15:00		Ore	16:00		Ore	17:00		Ore	21:00		Ore	22:00		Ore	23:00		Ore	0:00	
Pompe																								
580AFJ001		SI			SI			NO		SI			SI			SI				NO		SI		