



IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE PREFABBRICATO
SCALA 1:25

LEGENDA APPARECCHIATURE AT

- ② Trasformatori di tensione capacitivi TVC -170kV tipo Y46/1 con isolamento interno in olio + predispos. bobina ad onde convogliate conformi alla Specifica Terna INS AV S 01.
- ④ Trasformatori di corrente TA ad "affidabilità incrementata"-170kV-tipo Terna T37-T38 conformi alla Specifica Tecnica Terna INS AA S 01
- ⑤ Interruttore a comando unipolare 170KV tipo Y3/3-4 con dispositivo di sincronizzazione dei poli conforme alla Specifica Tecnica Terna INGINT0001
- ⑥ Sezionatore tripolare orizzontale di Linea corredato di lame di terra per comando manuale ed armadio SPC conforme alla Specifica Tecnica Terna INS AS S 01
- ⑦ Trasformatore di tensione induttivi TVI-170KV-tipo Y46/2-Y46/3 avvolgimento secondario per misure (certificato) + controllo conformi alla Specifica Terna INS AV S 02
- ⑧ Supporto sbarre tripolare per apparecchiature di stazione e portale LS 6096/2 H=5.350 con isolatori LI1002/4 conforme alla Specifica Tecnica INSCSS01
- ⑨ Isolatori portanti e di manovra H=2.350+- 3.5 con tenuta meccanica 600 e 1.000 daN conformi alla Specifica Tecnica INSCIS01
- ⑩ Scaricatori di sovratensione 170KV-tipo Y59 ad ossidi metallici-dotati di contascariche conformi alla Specifica Tecnica Terna INS AZ S 01
- ⑪ Sostegno tripolare a T 132-150 kV; unif. Enel Y 96/1-2 LS 6096/1 H=4.850 mm con isolatori LI1002/5 H=1500+-2.5
- ⑫ Trasformatore di potenza da 25 MVA isolamento in olio minerale-raffreddamento ONAN YNd11 150±10x1,25%/21kV - Vcc=13%
- ⑬ Armadio smistamento cavi linea AT
- ⑭ Armadio smistamento cavi AT-TR
- ⑮ Collettore in SINGOLE SBARRE costituito da conduttori rigidi in tubo isolati in aria lega di Al $\phi = 100/86mm$ Icc=31.5kA - In=2.000A conforme alla Specifica Tecnica Terna INSCSS01
- ⑰ Morsetteria con isolatori per connessione cavi di Media Tensione (20kV)
- ⑱ Recinzione interna per separazione pertinenze produttori base con muratura in blocchi di calcestruzzo con recinzione in pannelli grigliati zincati

Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
COMUNE DI NARDO'

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 96,8 MWp ED ISOLE VERDI PROGETTO DEFINITIVO

Titolo: PLANIMETRIA AREA PRODUTTORE FLYREN (FLYREN 1) IN SOTTOSTAZIONE CONDIVISA CON IMPIANTO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E NERE

Tavola: **TERNA TAV09_03**

Progettista:
ing. Gianluca PANTILE
Ordine Ing. Brindisi n. 803
Via Del Lavoro, 15/D
72100 Brindisi
pantile.gianluca@ingpec.eu
tel. +39 347 1939994
fax +39 0831 548001

Visti / Firme / Timbri:



Formato A1 All. - Scale VARIE

Note:

Proprietà esclusiva delle Società sopra indicate, utilizzo e duplicazione vietate senza autorizzazione scritta.

Data	Rev.	DESCRIZIONE	Elaborato e controllato da:	Approvato da:
06.07.2021	0	PRIMA EMISSIONE	ing. Gianluca PANTILE	ing. Gianluca PANTILE
REVISIONI				

PROponente:
NARDO' SOLAR ENERGY S.R.L.
Corso Monforte, 2
20122 Milano
nardosolarenergy@legalmail.it