



- PTPR LAZIO**
- TAVOLA C**
- TAVOLA-C — aree_con_fenomeni_di_frazionamento_fondiaro
 - TAVOLA-C — aree_ricreative
 - TAVOLA-C — beni_del_patrimonio_monumentale_punti_spm
 - TAVOLA-C — buff_viabilita_antica
 - TAVOLA-C — buffer_beni_patrimonio_monumentale_spm
 - TAVOLA-C — centri_antichi_ca
 - TAVOLA-C — parchi_archeologici_e_culturali_pac
 - TAVOLA-C — pascoli_rocche_aree_nude_dc
 - TAVOLA-C — punti_di_vista
 - TAVOLA-C — reticolo_idrografico
 - TAVOLA-C — schema_piano_regionale_parchi_sp
 - TAVOLA-C — sistema_agrario_permanente
 - TAVOLA-C — siti_di_importanza_comunitaria_zone_speciali_di_conservazione_d
 - TAVOLA-C — tessuto_urbano
 - TAVOLA-C — viabilita_antica_va
 - TAVOLA-C — viabilita_di_grande_comunicazione_cp
 - TAVOLA-C — viabilita_infra_storiche_vs
 - TAVOLA-C — zone_a_conservazione_indiretta_zci
 - TAVOLA-C — zone_di_protezione_speciale

- ELLO 5 PPR EXTENSION cabina utente SE condivisa
- ELLO 5 PPR EXTENSION Area impianto
- ELLO 5 PPR EXTENSION CAVIDOTTO

IL TECNICO

Architetto
Michele Roberto Lapenna
rr.architetti.br@gmail.com



RESPONSABILE TECNICO BELL FIX PLUS SRL

Ingegnere
Cosimo Totaro
elettrico@bellfixplus.it



ellomay
CAPITAL LIMITED

IL PROMOTORE:
ELLOMAY SOLAR ITALY FIVE S.R.L.
Sede legale: Via Sebastian Altmann 9,
BOLZANO (BZ), 39100
PEC: ellomaysolaritalyfive@legalmail.it
Numero REA BZ-229537
P.IVA 03069280216

PROGETTO:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELLO 5 PPR EXTENSION

DOCUMENTI:
EL5AS19_03C Tavola vincoli PPR TAVOLA C

LOCALIZZAZIONE	INFORMAZIONE DI PROGETTO		FASE
CITTA': CASTELVERDE	SORGENTE: SOLARE	AREA(he): 18,4 APPROX	PERMESSI
PROVINCIA: LATINA	PAC(MW): 16,00	GRC(%): 59,55	
REGIONE: LAZIO	DOC(MWp): 19,01		
COORDINATE		DETTAGLI DI PROGETTO	
LAT: 41,49°	N.PAN: 30,672	N.INV: 20	PITCH(m): 8,45
LONG: 12,79°	P.PAN(Wp): 620	P.INV(KVA): 998@45°	N.STR: 298 (2P48) 27 (2P24)
ALT(m): 30	STRU: TRACKER	INCL: ± 60°	32 (2P12)
PREPARATO	arch. Michele Roberto LAPENNA	REGISTRAZIONE	FIRMA
DISEGNATO	arch. Michele Roberto LAPENNA		DATA
VERIFICATO	arch. Michele Roberto LAPENNA		
APPROVATO			
TAVOLA No	SCALA	IMPIANTO	D. T. S. DOC. REV. FASE EMI.
	1:20.000		