



**LEGENDA**

- AGGIORNAMENTO ELETTRODOTTO REC
- AGGIORNAMENTO ELETTRODOTTO PONTELANDOLFO - BENEVENTO
- AGGIORNAMENTO RACCORDI STAZIONE DI BENEVENTO - ELETTRODOTTO BENEVENTO II - FOGGIA
- STAZIONI ELETTRICHE

- Classe I ( diurno: 50 dBA - notturno 40 dBA )
- Classe II ( diurno: 55 dBA - notturno 45 dBA )
- Classe III ( diurno: 60 dBA - notturno 50 dBA )
- Classe IV ( diurno: 65 dBA - notturno 55 dBA )
- Classe V ( diurno: 70 dBA - notturno 60 dBA )

Tempi di riferimento : diurno 06.00-22.00 / notturno 22.00-06.00

**RIFERIMENTO**

COMUNE DI PONTELANDOLFO, PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC),  
 ADOTTATO CON DELIBERA DEL CC No. 20 DEL 19 OTTOBRE 2006  
 (APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE No. 41  
 DEL 19 SETTEMBRE 2007), ZONIZZAZIONE ACUSTICA, ELABORATO ZA.A No. 27

FIGURA 10.10

PUC  
 COMUNE DI PONTELANDOLFO  
 ZONIZZAZIONE ACUSTICA