



LEGEND:

	ALBERGO
	SKID + SISTEMA DI ACCUMULO
	CENTRO DI SEZIONAMENTO + SISTEMA DI ACCUMULO
	INGRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	RECINZIONE
	AREA SOLARE
	ZONA DI RESTRIZIONE
	ALVEO
	STRADA INTERNA
	STATCOM

NOTES:

GENERAL INFORMATION	
LATITUDE LONGITUDE	44.817987 11.888317
NUMBER OF MODULES(NO'S)	27680
TOTAL CAPACITY (MWp)	16
INVERTERS CUMULATIVE CAPACITY (MW)	17.18
MODULES TILT	-60° < 0° < +60°
MODULE RATING (Wp)	580
INVERTERS CAPACITY (MW)	3.437
TRACKER CONFIGURATION	2Polar 2x45/2x30/2x16
TOTAL AREA COVERED BY THE SYSTEM (ha)	---
STRUCTURE PITCH(Meters)	10.5



IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG COLOMBO SRL
E OPERE CONNESSE
POTENZA IMPIANTO 19,3 MWp - COMUNE DI ARGENTA (FE)

Proponente
EG COLOMBO S.R.L.
VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA 11769720969 - PEC: egcolombo@pec.it

Progettazione
Ing. ALBERTO RIZZOLI
Via Zandonai, 4 - 44124 FERRARA (FE)
Tel. +39 0532 202613 - direct +39 0532 1883873 - e-mail: a.rizzoli@incico.com
PEC: incico@pec.it

Collaboratori
Ing. FABIO CONSOLINI
Via Zandonai, 4 - 44124 FERRARA (FE)
Tel. +39 0532 202613 - e-mail: f.consolini@incico.com
PEC: incico@pec.it

Coordinamento progettuale
SOLAR ENGINEERING S.R.L.
Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
P.IVA 02645550209
e-mail: solareng@pec.solareng.it

Titolo Elaborato

Layout di impianto su catastale

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	DATA	SCALA
DEFINITIVO	TAV06	BRT-TAV06	A0		1:1000

Revisioni	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
REV.	10/12/2021	EMISSIONE	MB	MB	EG

