

versalis



Stabilimento di Mantova

Via G. Taliercio, 14
46100 Mantova - Italia
Tel. centralino + 39 03763051
stabilimento.mantova@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it

p.c.: ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA LOMBARDIA - SEDE DI MANTOVA
Viale Risorgimento, 43 - 46100 Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

ARPA Lombardia
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it

Mantova, 23 novembre 2022

Prot. DIR n. 267/2022

Oggetto: **Versalis - Stabilimento di Mantova - Decreto AIA n. 506 del 1° dicembre 2021 di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con provvedimento n. DVA DEC 2011 0000520 del 16 settembre 2011: comunicazione ex art. 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla presentazione della Dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti riguardante il progetto "Eliminazione blocchi/automatismi attualmente esclusi - Reparto ST40"**

Il sottoscritto Marco Riva, Gestore dell'impianto Versalis SpA - Stabilimento di Mantova, comunica ai sensi dell'art. art. 29 nonies, comma 3 del D.lgs 152/ 2006 e smi, di aver presentato al Comitato Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 18 del D. LGS. 105/2015, relativamente al progetto di "Eliminazione blocchi/automatismi attualmente esclusi" del Reparto ST40.

Lo scopo dell'iniziativa è l'eliminazione delle logiche di blocco DPSL0619 realizzata nel PLC Alchilazione ST40 e ASHH1700 realizzata nel PLC (Programmable Logic Controller) Distillazione-Servizi-Ecologia ST40 (nella sezione Torcia B1700) attualmente escluse mediante i rispettivi selettori di esclusione a chiave. Le soglie vengono comunque mantenute come allarme trasmesso da PLC a DCS (Distributed Control System).

Versalis SpA

Sede legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 446.050.728,65
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



Le modifiche apportate non comportano effetti sull'ambiente e non sono in contrasto con le prescrizioni già fissate dal Decreto AIA in oggetto, in quanto interessano sistemi di controllo senza modificare il quadro degli indici di rischio, di cui al Rapporto di Sicurezza ed. 2021, e gli attuali livelli di sicurezza.

Si allega copia della dichiarazione presentata al Comando Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Versalis SpA
Stabilimento di Mantova
Il Responsabile
Marco Riva

Allegato:

- Lettera Prot. DIR n.256/2022 del 27/10/2022

Aa