Planimetria Percorso Cavidotto - Scala 1:5.000

Interferenza 1
Attraversamento
Strada Comunale-Viale Archimede e
Condotta Rete SNAM
con cavo interrato con tecnica della
trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 2
Attraversamento Reticolo
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata
(TOC)

Interferenza 3
Attraversamento Canale
con cavo alloggiato in canalina
portacavi ancorata alla soletta
in c.a. del manufatto esistente

Interferenza 4
Attraversamento Binario Ferroviario
Canale e Nastro Trasportatore
con cavo interrato con tecnica della
trivellazione orizzontale controllata
(TOC)

Interferenza 5
Attraversamento Strada Provinciale SP88
con cavo interrato con tecnica della
trivellazione orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 6
Attraversamento Condotta Rete SNAM
con cavo interrato con tecnica della
trivellazione orizzontale controllata
(TOC)

Interferenza 7
Attraversamento Reticolo
con cavo interrato con tecnica
della trivellazione orizzontale
controllata (TOC)

Interferenza 8
Attraversamento
Nastro Trasportatore
con cavo alloggiato in
canalina portacavi
ancorata alla soletta
in c.a. del manufatto
esistente

Interferenza 9
Attraversamento Reticolo 1
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 10
Attraversamento Reticolo 2,
Strada Statale SS613 e
Condotta Rete SNAM
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 11
Attraversamento Binari Ferroviari
con cavo interrato con tecnica
della trivellazione orizzontale
controllata (TOC)

Interferenza 12
Attraversamento Reticolo 3 e
Strada Provinciale SP1bis
con tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 13
Attraversamento
Strada Provinciale SP79
con cavo interrato con
scavo in trincea

Interferenza 14
Attraversamento Reticolo 4
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 15
Attraversamento Reticolo 5
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 16
Attraversamento Condotta AQP
con cavo interrato con tecnica
della trivellazione orizzontale
controllata (TOC)

Elaborazione da: TORE DATA
Lat: 40.6620 Long: 17.9127

Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)



Legenda generale

- Area impianto fotovoltaico a realizzarsi
- Cavidotto di connessione MT a realizzarsi
- Cavidotto di connessione MT tra i lotti a realizzarsi
- Cavidotto di connessione AT a realizzarsi
- Cavidotto 150 kV a realizzarsi
- Stazione elettrica Terna esistente
- Stazione Ampliamento Terna a realizzarsi
- Stazione Smistamento Terna a realizzarsi
- Stazione di elevazione MT/AT a realizzarsi
- Stallo utente a realizzarsi

Comune di BRINDISI - KeyPlan

CITTA' DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CONTESSA"

della potenza di 100.00 MW in immissione e 109.46 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

SPG Energia S.r.l.
Via Tiziano 32
20145 Milano (MI)
P.IVA 04230470961

PROGETTAZIONE:

TEKNE
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
TEKNE srl
Via Cadorna (ex Statale 7) - 70124 BARI
Tel. 39 080 5213 - 5220 - Fax 39 080 5243
www.pugliaecoi - e-mail: ordre@pugliaecoi.it

PROGETTISTA:
ing. Nicola Francesco Tedone

LEGALE RAPPRESENTANTE:
dott. Rocco Maria

PD
PROGETTO DEFINITIVO

CAVIDOTTO DI CONNESSIONE - CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Tavola: AR08

Filename: Relazione cavidotto-censimento interferenze

Data: 7 emissione	Redatto:	Verificato:	Approvato:	Scala:	Protocollo Tekne:
Luglio 2021	a.mace	p.sampaolo	p.sampaolo	1:5.000	TKA690

REVISIONI			