DPA di CP

< 3 µT

< 3 µT ≥ 3 µT < 3 µT

< 3 µT

RECINZIONE

TERRENO NATURALE

RECINZIONE

TERRENO NATURALE

TERRENO NATURALE

Area elettromeccanica da dismettere linea RTN inclusa

BOX TLT

Locale Tecnico

WC

DG 10200

.50

.50

7.00

7.00

7.00

14.00

14.00

14.00

TR ROSSO
150/15 kV
25 MVA

TR VERDE
150/15 kV
25 MVA

2.20

VASCA OLIO RACCOLTA

VASCA OLIO RACCOLTA

DN250

14.00

TERRENO NATURALE

RECINZIONE

3.10

R9.02

R5.00

Variazione raggio di curvatura

Cavo AT 150 kV proveniente dal traliccio 38

Via San Nicolo D'Arcidano SP4

INGRESSO CP

R5.00

R6.99

Variazione raggio di curvatura

19.00

19.00

Raccordo Linea n. PABILONIS - ARCIDANO

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 15 kV
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE SOLARE PER COMPLESSIVI 36,0 MW

UBICATI IN COMUNE DI SAN NOCOLO' D'ARCIDANO (OR) SARDEGNA SUD
alle Contrade: Terra Ziringonis, Snc; Coddu Fagoni, Snc

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE ELETTRICA CABINA PRIMARIA "CP PABILLONIS"

PLANIMETRIA GENERALE DPA_CEM
(Impianto AT ibrido interasse 14 m e sezione MT con container DY 770/2)

IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
Livello prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo documento	N° elaborato	N° foglio	Totale fogli	Nome File	Data	Scala
PD	T0736974 T0737400	Tavola	PA_T09	1	1	010 011 BG009 PABI	Novembre 2021	1:200

REVISIONI					
Rev	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
01	03.11.21	Prima emissione	Giovanni Barlotti		
02	03.01.22	ID FOUR 226264779 e 310596220 - AUT-2279612 e AUT-2220952	GB		

PROGETTAZIONE:

ing. Giovanni Barlotti
via C. Carducci, 33 - 84047 Capaccio (SA)
mail g.barlotti@yahoo.it
PEC giovanni.barlotti@ordingsa.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
INGEGNERE GIOVANNI BARLOTTI ALBO N. 2905

GESTORE RETE ELETTRICA

e-distribuzione
Area Territoriale Rete Nord Ovest
Sviluppo Rete
Centro PL Cagliari

RICHIEDENTE

GREEN CITY
GC SNARC S.r.l.
Piazza Walther Von Vogelweide
8 - 39100 Bolzano

Parere di conformità alla soluzione tecnica