



LEGENDA

①	TERMINALE CAVO AT
②	SCARICATORE 150 kV
③	TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO 150 kV
④	SEZIONATORE UNIPOLARE ORIZZONTALE CON LAME DI TERRA 150 kV
⑤	TRASFORMATORE DI CORRENTE 150 kV
⑥	INTERRUTTORE TRIPOLARE 150 kV
⑦	SEZIONATORE UNIPOLARE VERTICALE 150 kV
⑧	SBARRE 150 kV

NOTE: Le misure sono espresse in m

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTORIO

Titolo elaborato:

Planimetria elettromeccanica nuovo stallo RTN

GD	GD	WPD	Prima emissione	16/02/2022	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



WPD FRENTANI S.R.L.
Corso d'Italia n. 83
00198 Roma (RM)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via G. Garibaldi n.15
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobrarò (MT)

Codice MT077RTND	Formato A1	Scala 1:100	Foglio /
---------------------	---------------	----------------	-------------