

INQUADRAMENTO SU CTR 5K

SCALA 1:10.000



LEGENDA

- SET 380-150 kV - "MATERA" (Terna S.p.A)
- SET 30/150 kV Utente
- SE di Raccolta 150 kV - Utente
- Area impianto FV "ASP Viglione"
- Cavo MT 30 kV - Utente
- Cavo 150 kV - Utente
- Confine di Regione (Basilicata/Puglia) - Provincia (Matera/Bari) - Comune (Matera/Santeramo in Colle)

 PROPOSTORE	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	 ASP VIGLIONE S.r.l. Via Padre Pio n.8 70020 Cassano delle Murge (BA)	PROGETTO (CO₂)₂ - PROGETTO DI MANDORLETO SPERIMENTALE A MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE, CON POSSIBILITÀ DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE TRAMITE MODULO SPERIMENTALE DESERT, CONSOCIATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
		LOCALIZZAZIONE SANTERAMO IN COLLE (BA) LOCALITÀ: VIGLIONE	DATI CATASTALI Area di Impianto Foglio: 108 Particelle: 64, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 341, 342, 343, 403, 534, 608, 702, 703, 704.		
		OPERA DI CONCESSIONE Foglio: 103 Particelle: 544, 545, 546, 547 (ex p.ille 308 e 310), 328, 473, 474, 80	Foglio: 19 Particella: 13		
ITER AUTORIZZATIVO Provvedimento Autorizzatore Unico Regionale PAUR					
ELABORATO OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN IN MEDIA TENSIONE INCARICO SU CARTA TECNICA REGIONALE					
CODICE A.U.R. W05JP3	ID 201900288_PAUR_09L-02-01	DATA MAGGIO 2020			
PROGETTISTA Ing. Antonio Terlizzi MATE System srl Via Papa Pio XII, 8 - 70020 Cassano delle Murge - Bari Italy					
FIRME					
 ASP VIGLIONE S.r.l. Sede Legale: Via Padre Pio, 8 70020 Cassano delle Murge (Ba) Partita IVA/C.F. 08384870724 Numero REAT 623347					
REVISIONE	N. DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	00 12/02/2020	1° Emissione	A.TERLIZZI	D.GALIANI	A.TERLIZZI
	01 20/05/2020	1° Revisione	A.TERLIZZI	D.GALIANI	A.TERLIZZI