



LEGENDA	
	BARRA COLLEGAMENTI DI TERRA (PIATTO CU 30x4)
	BTM
	CORDA DI TERRA DA 120mmq
	CORDA DI TERRA GV 70mmq
	CONNESSIONE DI TERRA



IMPIANTO FOTOVOLTAICO in "Contrada Specchia"
Stazione di Elevazione 30/150 KV

ELABORATO: BRS_SLK_01_010		POTENZA DC 19,105 MW	
NOME FILE: BRS_SLK_01_010.dwg		POTENZA AC 16,128 MW	
TIMBRO E FIRMA		SCALA 1:75	
 <p>PROGETTISTA Studio Ingegneria Dot. Ing. Pietro Gallo Via Luigi Einaudi II Traversa n°33 38046-Lanzena Terme (CZ) Tel. +39 098340181 e-mail: studio.ingegneria@nominali.it</p>			
02			
01			
00	Prima emissione	M.S.	R.R.
NN	DATA:	ELABORATO	VERIFICATO APPROVATO
 <p>SICILIA SRL</p>			
Galleria Vindler 17 IT-39100 Bolzano E: sicilia_sr1@pec.it T: +39 02 997 493 83			

Data: Luglio 2019