



giunta regionale

Data 10 NOV. 2022 Protocollo N° 522157 Class: C101 Fasc. Allegati N°

Oggetto: [ID: 8037] Agrovoltica S.r.l - Progetto di un impianto agrovoltico, denominato "Corte San Marco" di potenza pari a 49 MW, unito alle relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel Comune di Rovigo (RO).

Comune di localizzazione: Rovigo (RO).

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Codice progetto: **XI/22.**

Trasmissione risultanze della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltosi in data 09/11/2022 - Richiesta integrazioni/approfondimenti.

Trasmissione a mezzo PEC

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@PEC.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

e, p.c.

Al Ministero della cultura Soprintendenza
speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Al Comune di Rovigo (RO)
comunerovigo@legalmail.it

Alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio
per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Direttore Generale di ARPAV
protocollo@pec.arpav.it

Al Consorzio di Bonifica Adige Po
consorzio@pec.adigepo.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 041279 2292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 23109G



All'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Alla Snam Retegas S.p.A.
snamretegas@pec.snamretegas.it
distrettonor@pec.snamretegas.it
centrorovigo@pec.snam.it

Alla.Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

A Enel Distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
produttori@pec.e-distribuzione.it

Alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto
idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo

Alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
U.O. Energia

Alla Direzione Pianificazione Territoriale

Alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e Faunistico-venatoria

Alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico
e Contenzioso - U.O. VAS – VINCA – Capitale Naturale e
NUVV

Alla Società Agrovoltaica S.r.l.
agrovoltaica@legalmail.it

Con la presente nota, facendo riferimento:

- All'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata al Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla Società Agrovoltaica S.r.l., acquisita al prot. MiTE-4130 in data 14/01/2022;
- all'avvio del procedimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, con nota prot. n. 0123853 del 07/10/2022, assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 460762 della stessa data;
- alla pubblicazione dell'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, in data 07/10/2022;

tutto ciò premesso, si comunica che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltasi in data 09/11/2022 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante) e che, in tale sede il Comitato, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 041279 2292-2203-2114*

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it
sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 23109G



valutazione, ha ritenuto che nell'ambito del procedimento ministeriale, siano richieste le seguenti integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria:

“RICHIESTA INTEGRAZIONI E APPROFONDIMENTI

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Considerato che in relazione alle “Linee Guida del MITE in materia di Impianti Agrivoltaici”, con riferimento alle caratteristiche e requisiti illustrati nella parte II delle medesime, necessari per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”, emerge che il progetto in esame non soddisfa pienamente i seguenti requisiti:

- Requisito A1: valutando i dati a pag. 14 della Relazione Agronomica di progetto, la superficie agricola (sup. coltivata APV) è pari al 59,6% circa della superficie totale. Tale requisito è leggermente inferiore rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida MITE (giugno 2022), che prevedono una superficie agricola pari o superiore al 70%.
- In merito al requisito D2, relativo ai sistemi di monitoraggio della continuità di svolgimento dell'attività agricola, il capitolo n. 9 della relazione agronomica potrebbe essere maggiormente articolato.

Si richiede al proponente di integrare la documentazione con la verifica riguardo al rispetto dei requisiti di cui ai punti A1 e D2 delle suddette Linee Guida e di specificare se l'impianto si prefigga di soddisfare anche la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e le pre-condizioni necessarie per l'accesso ai contributi del PNRR; la verifica andrà fatta anche tenendo in considerazione quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 17/2022.

2. Si richiede che il proponente chiarisca e specifichi la localizzazione del sostegno 150 kV da realizzare (rif.: Tav. 26 *Opere di connessione alla RTN: Stazione AT – Planimetria su CTR*) in riferimento alla fascia di rispetto fluviale del Canale Ceresolo, di cui all'articolo 142, comma 1, lett. c). Nel caso in cui tale intervento ricada in ambito vincolato ai sensi del suddetto articolo, dovrà essere presentata istanza di Autorizzazione Paesaggistica all'Autorità competente e prodotta la relativa Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

3. Visto quanto presentato dalla ditta nel SIA, si suggerisce al proponente di rivedere il numero di punti luce che prevede di installare (200 punti luce, numero calcolabile sulla base dell'interdistanza indicata in progetto), in quanto sembrano eccessivi per la tipologia di opera in esame.

Se ritenuto necessario l'impianto illuminotecnico da parte del proponente, si dovrà prevedere un impianto di minima illuminazione, si dovrà prevedere l'installazione di punti luce esclusivamente nelle posizioni di maggior interesse.

In tal caso, dovranno essere forniti tutti i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida Arpav.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 041279 2292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 23109G



4. In merito alla matrice campi elettromagnetici, nella documentazione presentata dal proponente non risultano calcolate e riportate in planimetria:
- la Distanza di Primi Approssimazione (DPA) del trasformatore AT/MT da 50 MVA (stazione utente);
 - le DPA delle varie cabine primarie MT/AT;
 - la DPA in corrispondenza del nuovo traliccio posto in corrispondenza della stazione di smistamento Terna "Geremia".

Si chiede pertanto al proponente di integrare la documentazione con gli elementi sopra riportati.

Si ritiene inoltre che dovrebbe essere data evidenza se tali DPA vadano ad estendersi in aree esterne all'impianto.

5. In merito del PMA, parte atmosfera, il proponente menziona una stazione a Rosolina. Si segnala tuttavia che tale stazione, oltre a non essere parte della rete di monitoraggio di ARPAV, è collocata in un luogo non rappresentativo dell'area in cui il cantiere verrà realizzato. Si chiede vengano dichiarate e utilizzate dal proponente come centraline di confronto con i dati di campagna quelle di ROVIGO BORSENA (per PM10 e NOx) e di ROVIGO LARGO MARTIRI (per CO e PM2.5).

In merito al PMA per la matrice suolo, questo avrà fasi diverse rispetto alle altre matrici ambientali; si chiede pertanto al proponente di integrare il PMA prevedendo che, per assicurare una corretta condivisione con gli enti di controllo degli esiti del monitoraggio svolto, i report siano trasmessi al termine di ogni fase di monitoraggio della matrice in oggetto, anche se tale fase non dovesse includere il monitoraggio di altre matrici ambientali.

I risultati dovranno essere trasmessi entro il termine massimo di 90 giorni dalla conclusione della fase di monitoraggio svolta.

6. Considerato che le specie indicate negli interventi di mitigazione a verde non risultano molto coerenti con il contesto ecologico e con il sistema rurale, è necessario che il proponente revisioni le specie legnose, scegliendo specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
7. Si richiede che il proponente chiarisca i seguenti aspetti:
- se è stata mantenuta una fascia di rispetto maggiore a ridosso del canale Pestrina per realizzare una eventuale successiva viabilità che ricollegli l'area produttiva della frazione di Boara con l'asse viario di Rovigo nord evitando il passaggio dei mezzi pesanti nel centro della frazione, come era stato proposto nella nota di Agrovoltica del 06/08/2021, considerato che deve essere mantenuta la distanza minima di 10 m dal canale stesso, come richiesto dal Consorzio di Bonifica Adige Po;
 - se nel progetto di riqualificazione dell'attività agricola dell'Azienda Corte San Marco è previsto di recuperare la storica attività di allevamento di bovini da carne, accennata nel SIA, ma non descritta nella documentazione allegata all'istanza e se tale attività riguarderebbe il sedime dell'impianto".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL VICE-PRESIDENTE
Del Comitato Regionale VIA
Avv. Cesare Lanna

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 041279 2292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 23109G



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

IL DIRETTORE
dell'Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Lorenza modenese

Per informazioni:
Dott.ssa Caterina Milillo tel. 041/2792791
E-mail: caterinapaola.milillo@regione.veneto.it

[\\venezia\condivisione\UC-VIA\PROGETTI\2022\STATALI\ST_XIISTRUTTORIA\richiesta integrazioni\Agrovoltaica_richiesta integrazioni.doc](#)

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 041279 2292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 23109G

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279