



Note

- (1) SISTEMA SBARRE OMNIBUS diam. 220 mm
- (2) CONDUTTORE RIGIDO ALLUMINIO diam. 100 mm
- (3) PUNTI FISSI PER LA MESSA A TERRA
- (4) CONDUTTORI FLESSIBILI - CORDA BINATA IN ALLUMINIO diam. 36 mm
- (5) CAVO INTERRATO 380 kV - 1000 mm2 Al - isolamento in XLPE

Identificativo:
SIN-D-TAV.S.08


VCC Scano Sindia Srl



REGIONE SARDEGNA
 COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (OR)
 COMUNE DI SINDIA (NU)



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI
 POTENZA PARI A 336.000 kW CON SISTEMA DI ACCUMULO
 DA 49.000 kW
 "Scano - Sindia"**

Provvedimento unico ambientale ex art. 27 D.Lgs. 152/2006
 Valutazione di Impatto Ambientale artt. 23-24-25 D.Lgs. 152/2006

TAV.S.08

Elaborato di Progetto

PROGETTO DEFINITIVO
 SEZIONI ELETTROMECCANICHE STAZIONE DI
 TRASFORMAZIONE

Committente:
 VCC Scano Sindia Srl
 Via O. Ranalletti, 271 - 67043 - Celano (AQ)
 P.IVA e C.F.: 02097190660
 PEC: vccscanosindia@legalmail.it

PROGETTO REDATTO DA: VCC Trapani Srl

Progettisti:
 Dott. Ing. Vincenzo Iuliani
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 17389


 Prof. Ing. Marco Trapanese
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo N. 6946

Data:
 25/05/2022
 Rev.00

SCALA -

VCC Trapani S.r.l. - Via O.Ranalletti n.281 - 67043 - Celano (AQ) - tel.0863/1870710 - e-mail: vcc.trapani.srl@gmail.com