



LEGENDA DELLE SEZIONI	
	Misto granulometrico con materiale classificato come "A1" Secondo - UNI CNR 10006:2002
	Strato di fondazione con materiale classificato come "A1" Secondo - UNI CNR 10006:2002
	Rilevato con materiale appartenente alla classe A1
	Eventuale bonifica di spessore cm. 30 se il terreno sottostante è di buone caratteristiche; di spessore cm. 100 se il terreno è di caratteristiche scadenti; la bonifica sarà fatta con materiale calcareo pulito di pezzatura variabile da 5 a 10 cm.
	Terreno naturale

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Marzo 2022	PRIMA EMISSIONE	LV	VF	MG

Volta Gestione Energie
REGIONE SARDEGNA
 Provincia di Oristano
 COMUNI DI MOGORELLA E VILLA SANT'ANTONIO



PROGETTO:
PARCO EOLICO MOGORELLA - SANT'ANTONIO
 PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
VGest Volta Gestione Energie S.r.l.
 Piazza Marfisa, 1 - 36039 Rovereto (TN)
 Codice Fiscale e Partita IVA 02059460229
 Tel. +39 0464 851100 - Fax +39 0464 851101
 PEC: volta-gestioneenergie@gestmail.it

PROGETTISTA:
HE Hydro Engineering s.r.l.
 di Diamantina e Mariano Gallo
 via Rossotti, 39
 91011 Alcamo (TP) Italy

OGGETTO DELL'ELABORATO:
PIAZZOLE AEROGENERATORI

N° ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODIFICA COMMITTENTE
MOG-CE-T34	Varie	1 di 1	A3x4	

ID ELABORATO: MOG-CE-T34-Piazzole Aerogeneratori
 Questo elaborato è di proprietà di VGest ed è protetto a termini di legge.

VGest