LISTA APPARECCHIATURE SEZIONE AT

DESCRIZIONE	POSIZIONE
TERMINALI CAVO AT	1
SCARICATORE AT	2
SEZIONATORE ORIZZONTALE CON L.T.	3
TA - TRASFORMATORE DI CORRENTE	4
INTERRUTTORE TRIPOLARE	5
Tv TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO	6
Tv TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO	7
ISOLATORI SBARRE PRINCIPALI	8
SEZIONATORE ORIZZONTALE CON L.T.	9
INTERRUTTORE TRIPOLARE	10
TRASFORMATORE DI CORRENTE	11
TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO	12
TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO	13
SCARICATORE AT	14
TRASFORMATORE DI POTENZA 220/30 KV	15

LISTA APPARECCHIATURE TERNA

DESCRIZIONE	POSIZIONE
TERMINALI CAVO AT	1
SCARICATORE AT	2
TRASFORMATORE DI TENSIONE TV	3
SEZIONATORE ORIZZONTALE CON L.T.	4
TRASFORMATORE DI CORRENTE TA	5
INTERRUTTORE TRIPOLARE AT	6
SEZIONATORE VERTICALE SBARRE	7
ISOLATORI SBARRE PORTANTE	8

galeo
certificato
PRD 0002
09-01-2012
GAFT-00200

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Giugno 2022	PRIMA EMISSIONE	LV	IP	MG

Volta Gestione Energie

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Oristano
COMUNI DI MOGORELLA E VILLA SANT'ANTONIO

PROGETTO:
PARCO EOLICO MOGORELLA - SANT'ANTONIO
PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE
VGest
Volta Gestione Energie S.r.l.
Piazza Duomo, 1 - 39100 Bolzano (BZ)
Cod.Fiscale e Partita IVA 03046670215
REA: BZ - 203000 Iscr. Reg. Imp. BZ 03046670215
PEC: info@pec.voltagestione.it

PROGETTISTA
Hydro Engineering s.r.l.
di Andrea Di Martino (Ing.)
via Brussom, 32
38100 Trento (TN)
P.IVA 02077490221

OGGETTO DELL'ELABORATO:
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN:
PLANIMETRIA

N° ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODIFICA COMMITTENTE
MOG-CE-T36	1:10,000	1 di 1	A1x4	

E' IL LABORATO: MOG-CE-T36 Opere di connessione alla RTN_Planimetria
Scala Metrica: La copia in Cartacea di questo elaborato è conforme all'originale digitale

VGest

ISO A1x4