



	CAVI DC DAL CAMPO
	TRATTO BT
	CAVI ALIMENTAZIONE MT

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE AUTOMATICO
	INTERRUTTORE A TRE POSIZIONI
	INTERRUTTORE AUTOMATICO CON FUNZIONAMENTO TERMICO E MAGNETICO
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE FUSIBILE
	SEZIONATORE FUSIBILE
	GRUPPO ELETTROGENO
	INVERTER
	SCARICATORE DI SOVRATENSIONI
	PANNELLO FOTOVOLTAICO 0.570 kWp
	TERRA
	TRASFORMATORE ELEVATORE BT/MT

Ing. Francesco Desiderio Lanzalaco
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo n. 4488

Progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico e opere connesse nei Comuni di Mazara del Vallo (TP), Santa Ninfa (TP) e Castelvetrano (TP), denominato *Aurora*



Elaborato:
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE GENERALE: FV01

Numero foglio
1/1

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello progettazione	Codice elaborato	Data	Scala	REV.
Definitivo	ARRPD0T16-00	20/05/22	-	00

Società: Solar Tier S.r.l.

SeaWindPower



Partnered by:

