



LEGENDA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AREE D'IMPATTO SUL PAESAGGIO
 Per la definizione della area d'indagine si è fatto riferimento ai seguenti indirizzi tecnici e normativi:
 1. **D.M. 10-09-2010;**
 2. **DETERM. DIRIG.R. PUGLIA 06/06/2014, N. 162 - D.G.R. 532-n. 2122 del 23/10/2012: Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.**

- AVIC:** Area vasta impatti cumulativi = 10 Km
- ZVT:** Zona visibilità teorica =3km

Confini amministrativi

- Confini regionali
- Confini comunali

Opere in progetto

- Perimetrazione recinzione d'impianto
- Area effettivamente occupata dall'impianto agrovoltaico
- Cavidotto di progetto interrato MT
- Area stazione di connessione Terna
- Area sottostazione di connessione utente

Classi intervisibilità impianti Fer esistenti

- 0-30
- 30-60
- 60-90
- 90-120
- 120-150
- 150-180
- 180-210
- 210- >240

MAPPE DELL'INTERVISIBILITÀ A CONFRONTO

Sul presente elaborato è stato analizzato l'impatto visivo determinato dall'impianto agrovoltaico in progetto messo a confronto con gli impianti fer esistenti, al fine di valutare il contributo del nuovo in relazione all'esistente.

Per la lettura degli **effetti cumulativi** sono state comparate le seguenti mappe:

1. **mappa dell'intervisibilità determinata dal solo impianto in progetto;**
2. **mappa dell'intervisibilità determinata dai soli impianti esistenti;**
3. **mappa dell'intervisibilità cumulativa** (che rappresenta la sovrapposizione delle due precedenti).

Le tre mappe sono state elaborate dal software **windPRO**, tenendo conto della sola orografia dei luoghi e trascurando gli ostacoli visivi presenti sul territorio (abitazioni, strutture in elevazione di ogni genere, alberature ecc.) che, per tale motivo, risultano essere ampiamente cautelative rispetto alla reale visibilità degli impianti.

Nel primo caso, analisi della sola intervisibilità dell'impianto agrovoltaico, si fa riferimento ad una Zona di Visibilità Teorica (**ZVT**), definita come l'area da cui l'impianto può essere teoricamente visto, assunta preliminarmente con un raggio pari a 3 km, come indicato dalla **D.D.R. PUGLIA 06/06/2014**. Per i due casi successivi, invece, è stata calcolata un'Area Vasta per gli Impatti Cumulativi (**AVIC**) avente raggio pari a 10 km, ai sensi della citata determina regionale.

Dal confronto delle mappe, data la ridotta estensione dell'impianto in progetto, in relazione agli impianti esistenti, in gran parte eclici, si evince come la visibilità effettiva prodotta dal progetto sia assorbita totalmente da quella determinata dagli altri impianti fer esistenti, pertanto si vede dalla prima mappa il progetto proposto non aggiunge problematiche di co-visibilità.

*per impianti esistenti ai sensi della **D.D.R. PUGLIA 06/06/2014, N. 162 - D.G.R. 532-n. 2122 del 23/10/2012** si intende:

4. **Impianti già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio;**
5. **provisi anche solo di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole di VIA);**
6. **impianti per i quali risultano già iniziati i lavori di realizzazione.**

REGIONE PUGLIA
 PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO
 LOCALITÀ SAN MERCURIO

Oggetto:
PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 33,16 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:
SEZIONE RP - PAESAGGISTICA

Elaborato:
MAPPE DELL'INTERVISIBILITÀ A CONFRONTO: IMPIANTO DI PROGETTO - IMPIANTI ESISTENTI - CUMULATIVI - PARTE 3 DI 3

Nome file sorgente: SEZIONE RP/FV_ASC01.PD.RP.05.dwg	Numero elaborato: FV_ASC01.PD.RP.05.3	Scala: 1:25.000	Formato di stampa: 900x1.100
Nome file stampa: FV_ASC01.PD.RP.05.3.pdf	Tipologia: D		

Proponente:
E-WAY FINANCE S.p.A.
 Via Po, 23
 00198 ROMA (RM)
 P.IVA. 15773121007

Progettista:
E-WAY FINANCE S.p.A.
 Via Po, 23
 00198 ROMA (RM)
 P.IVA. 15773121007

--	--

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV_ASC01.PD.RP.05.3	00	12/2021	F. Geronzi - A. Ciarrocca	A. Bottone	