



	Fascia di attenzione 20 m - 10 mTesla
	Fascia obiettivo qualità 48 m - 3 mTesla
	Cfr "Particolare 1 fascia di rispetto DPA elettrodotto"
	Cfr "Particolari 2 fascia di rispetto DPA elettrodotto"
	Cfr "Particolari 3 fascia di rispetto DPA elettrodotto"



PARTICOLARE 2



**Provvedimento unico in materia ambientale
(Art. 27 D.Lgs. 3 Aprile 2006 N.152 e ss.mm.ii.)**

Progetto di valorizzazione di un'area agricola mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 24 MWp integrato a produzione agricola di pregio, a biodiversità e ad aree attrezzate per intrattenimento e svago in agro dei comuni di Cupello e Montedodorisio

**TAVOLA 31
Particolare 2 - Fascia di rispetto DPA elettrodotto 150 kV**

PROPONENTE
Società agricola ASCINA di Fausto Giuseppe & C. s.s.
Via Ballotti, 5 - 06061 Castiglione del lago (PG)
P.IVA / C.F. 03032040549 aziendaagrariafausto@pec.it

PROGETTISTA
UNICABLE s.r.l. ISO (9001, 14001, 45001) n. 508062
sede legale Viale Camillo Benso di Cavour 136 - 53100 Siena
filiale Via delle Genziane 12 - 06061 Castiglione del lago (PG)
PIVA 00944150523 T/fax +39 075.9652137
Email: unicablesrl@pec.it - info@unicableimpianti.it

Capo progetto: Fernando Fausto Ingegnere