



Enel Produzione S.p.A.
Power Plant OCGT and Islands
Montalto di Castro

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma - Italia

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-OCGT&ISLANDS/A-CN/PP-MC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
(VA) Divisione II – Rischio rilevante e AIA
va@pec.mite.gov.it

E, p.c.

ISPRA SERVIZIO
INTERDIPARTIMENTALE PER
INDIRIZZO COORDINAMENTO E
CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
ISPETTIVE
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Centrale termoelettrica ENEL Produzione SpA “Alessandro Volta” di Montalto di Castro (VT) - Decreto AIA del Ministro della Transizione Ecologica n. DM 546 del 27/12/2021 di aggiornamento del decreto del Ministero dell’Ambiente n. DVA-DEC-2011-516 del 16/09/2011 e s.m.i. - Istanza per l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione.

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica “Alessandro Volta” sita nel territorio del Comune di Montalto di Castro (VT), ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore presenta l'istanza di riesame parziale del provvedimento in oggetto e specificamente comunica la volontà di apportare la modifica di seguito indicata:

- ✓ Adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione presenti nel sito e ricadenti nella disciplina di cui D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193.

Tale intervento si inserisce nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 7, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

1/3



A tale riguardo si comunica che a partire dal 1° gennaio 2025 si applicheranno i VLE di cui all'allegato I alla parte V, parte III, paragrafo 1.3, del D.Lgs. 152/2006 per le Caldaie ausiliarie Carimati alimentate a gas naturale e autorizzate all'esercizio con una potenza termica di 5,714 MWt.

DETTAGLIO DELL'ADEGUAMENTO

Tabella 1 - Nuovi valori limiti delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

Descrizione	Caratteristiche		Portata	O2 Rif	VLE D.Lgs. 152/2006 in vigore dal 16.09.2011		VLE AIA dal 01.01.2025	
	Altezza	Sezione bocca di uscita			NO _x	SO ₂	NO _x	SO ₂ ⁽¹⁾
	m	m ²			Nm ³ /h	%	mg/Nm ³	
Camino N14 (Caldaia ausiliaria Carimati "L")	5	0,2826	2619	3	350	35	200	35
Camino N15 (Caldaia ausiliaria Carimati "M")	5	0,2826	2619	3	350	35	200	35
Camino N16 (Caldaia ausiliaria Carimati "N")	5	0,2826	2619	3	350	35	200	35
Camino N17 (Caldaia ausiliaria Carimati "P")	5	0,2826	2619	3	350	35	200	35

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Non si ritiene di applicare alcuna modifica alle altre unità presenti nel sito in quanto ricadenti nelle soglie di potenza inferiori ai 5 MW oppure ascrivibili alle deroghe espressamente contemplate dalla normativa.

Sulla base di quanto sopra, il Gestore chiede l'aggiornamento dell'AIA relativamente al Capitolo 9.3 "Emissioni in aria", paragrafo 9.3.1 "Emissioni convogliate: Altri punti di emissione convogliata" del Parere Istruttorio Conclusivo come proposto nella Tabella 1 per l'adeguamento delle prescrizioni alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006.

Fatti salvi gli esiti del procedimento di riesame, il Gestore dichiara che dal 1° gennaio 2025 sarà garantito il rispetto dei sopra detti valori limite di emissione, ovvero per il parametro NO_x il valore limite di emissione di 200 mg/Nm³ per le caldaie ausiliarie Carimati.



Si è conseguentemente provveduto al pagamento dell'importo di 4.050,00 €, quale tariffa per lo svolgimento dell'istruttoria ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d), del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2017 n.58. In Allegato 1 si riporta copia della ricevuta di avvenuto pagamento, riportante il CRO dell'operazione.

Disponibili per eventuali ulteriori informazioni ed integrazioni, si porgono

Distinti saluti.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato 1_ Attestato di pagamento tariffa istruttoria

VINCENZO DE MAIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.