



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

Protocollo 43900 del 22/12/2022

Classificazione 016.008.001

Fascicolo 2022/17

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della
sicurezza energetica**
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI
AMBIENTALI DIVISIONE V PROCEDURE
DI VALUTAZIONE VIA E VAS
PEC: va@PEC.mite.gov.it

Spett.le **Regione Emilia-Romagna**
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c. **Comune di Argenta**
PEC: municipio@pec.comune.argenta.it

Oggetto: [ID: 8020] COMUNE DI ARGENTA. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA POTENZIALE PARI A 19,3 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA E RTN. PROGETTO PNIEC. PROPONENTE: EG COLOMBO S.R.L. OSSERVAZIONI.

Vista la nota trasmessa in data 26.11.2022 dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, assunta agli atti con PG 41437/2022, con la quale:

- è stata comunicata la procedibilità dell'istanza presentata dalla EG Colombo S.r.l., per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto in oggetto;
- è stata resa disponibile la documentazione progettuale al link:
<http://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8376>

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna, trasmessa in data 15.12.2022 e assunta agli atti con PG 42895/2022, con la quale si comunica l'avvio del periodo di osservazioni e la necessità di

Protocollo 43900 del 22/12/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po





inviare anche alla Regione Emilia-Romagna eventuali contributi e osservazioni predisposti dalle amministrazioni interessate.

Preso atto che il progetto in argomento rientra tra i quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006, nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione della documentazione progettuale e dell'avviso al pubblico (29.11.2022) le Amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni.

Considerato che:

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,300 MWp (somma della potenza di moduli) di tipo installato a terra e non integrato, composto da n. 32.704 moduli fotovoltaici bifacciali di potenza pari a 590 Wp in silicio cristallino montati su apposite strutture metalliche ad inseguimento con asse nord-sud, e dalle relative opere edili ed elettromeccaniche interne ed esterne all'area di impianto, comprensive della connessione alla RTN, consistente in circa 7,5 Km di elettrodotto MT (30 kV) interrato e nella futura stazione di trasformazione MT/AT e nuova stazione elettrica AT a 132 kV.

Il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.

Ciò premesso e considerato, si formulano le seguenti osservazioni:

OSSERVAZIONE 1

Con riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale:

La linea elettrica di connessione interseca ortogonalmente la SP48; l'attraversamento ortogonale alla SP dovrà essere realizzato in TOC alla profondità di almeno 1,5 m tra estradosso del cavidotto e piano viabile: per quest'ultimo andranno fornite specifiche mappe e sezioni, in adeguata scala, con

Protocollo 43900 del 22/12/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

evidenziazione delle distanze dal confine stradale (in area privata) delle buche di ingresso e uscita della TOC.

OSSERVAZIONE 2

Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione, per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale (S.P. 48 Portomaggiore Argenta), si comunica che, successivamente al rilascio della autorizzazione unica e prima dell'avvio dei lavori, la Società richiedente sarà tenuta a formalizzare la posizione amministrativa relativa all'occupazione di suolo provinciale rivolgendosi all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara che rilascerà apposito disciplinare di concessione pluriennale.

Per ogni chiarimento a riguardo contattare:

Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale

ing. Dario Vinciguerra 0532-299944 dario.vinciguerra@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali

geom. Giovanni Pecorari 0532-299408 giovanni.pecorari@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali

dott.ssa Alessandra Verri 0532-299448 alessandra.verri@provincia.fe.it

Ferrara, 22/12/2022

IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA

Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 43900 del 22/12/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua